



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๓๔๑/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายทีโชนันท์ พิชชาสุธรรมจล

ชื่อผู้ส่ง นายศาสวัต คุชรประกอบกิจ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บางปلام้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา ตาม  
แผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๘ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๑๕- BAM๑๑	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	LBL01S-01 -DDE F6-LBL	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม.	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๒.	BAM๑๕- BAM๑๑	๔.๖ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	BAM05S-08 กลางไลน์ สาลี	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๓.	BAM๑๕- BAM๑๑	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	DISS ชั่วคราว สะพานสาลิวิ	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๔.	BAM๑๕- BAM๑๑	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๕.	BAM๑๕- BAM๑๑	๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี - จุดตัด DISS หมู แดง	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๖.	BAM๑๕- BAM๑๑	๑๓,๑๔,๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ป้อมตำรวจสาลี	DISS ชั่วคราว สะพานก่อน หนองแขยง	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๗.	BAM๑๕- BAM๑๑	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพานก่อน หนองแขยง	DISS ชั่วคราว ก่ายเตี้ยยูเทน <b>Dir. บ้านคู่ต</b>	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม
๘.	BAM๑๕- BAM๑๑	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ก่ายเตี้ยยูเทน	SNA2S-07	นายวิระพงษ์ ลอเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) งานปรับปรุงเปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ละอองเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๘๗๒๑๒๒-๗๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
(นายศาควัต ควรประกอบกิจ)  
ผจก.กฟผ.อ.บางปลาหมอ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๗ พัดเตอร์ BAMS จาก Dis.๕๓.สวท.นพท.๒๒ Dis. ย้ายชุด, Dis. สวท.๕๓/๕๓/๕๓  
ในวันที่ 25 ธ.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 549/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เก่งคุณ ประสานงานการขอดับไฟกับ พชง.๕ รพ.๖ ๑๖:๐๐ 1๕/๑๒

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. บาง.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

  
(นายศาควัต ควรประกอบกิจ)  
๑๖ ธ.ค. ๖๗


ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน      ไลน์ BAM05 บริเวณ DIS ชค.สะพานหนองแขง - DIS ชค.บ้านสุด - DIS ชค.ก้วยเตี้ยวูเทิน
2. กำหนดวันที่ทำงาน      25 พ.ค. 67      เวลา      07.30 น.      ถึง      17.00      น.
3. ผู้ขอทำงาน      กฟส.บปม.      งานที่ทำ      ปรับปรุงเปลี่ยนสาย SAC185      ตามใบขอปฏิบัติงาน      549/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย      นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง      วันที่      1 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย            วันที่      1 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย      \_\_\_\_\_      วันที่      1 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพรภัทร,นางสาวสุภาชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
3	BAM06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	RE	บ้านองค์รักษ์
4	SNA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		
5	- ย้ายโหลด BAM05 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM06						
6	BAM05S-04	ปลด	สับ		บปม.	DIS	บ่อมตำรวจ
7	DIS.ไลน์ BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.	DIS	ชั่วคราว บ้านสุด
8	- ย้ายโหลด BAM05 บางส่วนไปรับไฟจาก SNA02 (กฟก.1) **ดับไฟย้ายโหลด**						
9	DIS.ไลน์ BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.	DIS	ชั่วคราว ก้วยเตี้ยวูเทิน
10	SNA02S-07	ปลด	สับ		บปม.	SF6	จุดแบ่งเขตบ้านโพธิ์หลวง
11	- เมื่อพร้อมดับไฟไลน์ BAM05 เวลา 07.30 น.						
12	DIS.ไลน์ BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.	DIS	ชั่วคราว สะพานก่อนหนองแขง
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บปม.รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G2						
16	แจ้ง กฟส.บปม.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G3						
17	หลังจาก กฟส.บปม. ทำการช็อตกราวด์ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
18	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
19	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.		
20	SNA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		
21	แจ้งกฟส.บปม.ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
22	หลังจาก กฟส.บปม.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
25	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
26	แจ้งกฟส.บปม.ทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G3 ออก						
27	หลังจาก กฟส.บปม. ทำการปลดช็อตกราวด์ออกครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
28	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
29	BAM06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	RE	บ้านองค์รักษ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SNA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1			
31	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
32	DIS.ไลน์ BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS	ชั่วคราว สะพานก่อนหนองแขง
33	- ย้ายโหลด BAM05 บางส่วนกลับจาก BAM06							
34	DIS.ไลน์ BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS	ชั่วคราว บ้านสุด
35	BAM05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	ป้อมตำรวจ
36	- ย้ายโหลด BAM05 บางส่วนกลับจาก SNA02 (กฟภ.1) **ดับไฟย้ายโหลด**							
37	SNA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	จุดแบ่งเขตบ้านโพธิ์หลวง
38	DIS.ไลน์ BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS	ชั่วคราว กว๋ยเตี้ยวยูเทิน
39	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM			
40	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.			
41	SNA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1			
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย เปลี่ยนสาย SAC 185 บริเวณแบ่งแดนคลองสหราษฎร์ชนแดนบ้านเสนา  
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.

