


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๓๙๑/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายวิระพงษ์ ตรีสารวรรณกุล

ชื่อผู้ส่ง นายศาควัต ควรประกอบกิจ

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บางปلام้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๘ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๕- BAM๑๐	๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	LBL01S-01 -DDE F6-LBL	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๒.	BAM๐๕- BAM๑๐	๔,๖ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	BAM05S-08 กลางไลน์ สาลี	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๓.	BAM๐๕- BAM๑๐	๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	DISS ชั่วคราว สะพานสาลีวี	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๔.	BAM๐๕- BAM๑๐	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๕.	BAM๐๕- BAM๑๐	๑๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ปตท.สาลี	DISS ชั่วคราว สะพานสาลี - จุดตัด DISS หมู แดง	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๖.	BAM๐๕- BAM๑๐	๑๓,๑๔,๑๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ป้อมตำรวจสาลี	DISS ชั่วคราว สะพานก่อน หนองแขยง	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๗.	BAM๐๕- BAM๑๐	๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว สะพานก่อน หนองแขยง	DISS ชั่วคราว ก่ายเตี้ยยูเทน	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม
๘.	BAM๐๕- BAM๑๐	๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	DISS ชั่วคราว ก่ายเตี้ยยูเทน	SNA2S-07	นายวิระพงษ์ ลออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแคนคลองสาขารายชนแดนบ้านเสนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิระพงษ์ ละอองเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๘๗๒๑๒-๗๕๒๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคาสิต ครอบประกอบกิจ)

ผจก กฟส.อ บางปสาม้า

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 8 พัดเตอร์ BAM2 จาก Disco กฟผ. ที่ขอ 550/2567 SNA 25-07
ในวันที่ 27 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 550/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ธนิต ขจร ประสานงานการขอดับไฟกับ นายจักรพงษ์ ค=๐๐ เดือน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. นปม.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายคาสิต ครอบประกอบกิจ)
๒๑๖-๘๓๓๖๖๐๗

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|---|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | ก๊วยเตี๋ยวยูเทิร์น - บ้านโพธิ์หลวง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 พ.ค. 67 | ระหว่าง | 07.30 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บปม. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร BAM05 ตามใบขอปฏิบัติงาน 550/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิศ บณชู | | วันที่ 23 เมษายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 23 เมษายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 23 เมษายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | | 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) | |
| | | 3. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
3	ตรวจสอบ SNA02S-07(SF6 บ้านโพธิ์หลวง) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>						
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 07.30 น.						
5	Dis.ชค.BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บปม.		DIS ก๊วยเตี๋ยวยูเทิร์น
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
10	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
13	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
17	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	Dis.ชค.BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS ก๊วยเตี๋ยวยูเทิร์น
20	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC 185 บริเวณแบ่งแดนคลองสหราษฎร์นบดินบ้านเสนา
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 17.00 น.

