



Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

26/04/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๔๙๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ ฮะวังจู

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะติดตั้ง SF๖ เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีเสนาสนคร. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA03	๒๗ เม.ย. ๖๗	๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สับเปลี่ยนDISเป็น SF๖ เร่งด่วน	SXA ๓S-๐๙ <i>อ.ณิพัทธ์</i>	เปิดใบมิด	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๙๒๔๔ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ *[Signature]*
นายสมเจตน์ ฮะวังจู
รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟส.คกข.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SXA3 จาก SXA3S-09 ถึง
ในวันที่ 27/๐๔/๖๗ ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 551/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย *ณัฏฐ์* *อรุณประสิทธิ์* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *ผอ.สรศาสตร์ สงวนพันธ์ุ*
รจก
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญชก)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. *กฟส.คกข.*
อก.วว.(ก.๓)

๑๓๐.4 มม ทน.คฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

[Signature]

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เปลี่ยน DIS.รหัส SXA03S-09 บริเวณวัดบ้านโคก เป็น SF6 โดยชุด Hot Line 22 kv.
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 เม.ย. 70 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.คกข. งานที่ทำ เปลี่ยน DIS.เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 551/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 20 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 20 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 20 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัทรา,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
3	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
4	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
5	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
6	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
7	SXA03R-01	Normal	Nonreclosing,GND		คกข.	SCADA	RE ก่อนวัดบ้านโคก
8	- ย้ายโหลด SMF01 ไปจ่ายจาก SXA03						
9	SMF01S-13	ปลด	สับ		คกข.		SF6 บ่อตกปลาลุงน้อย
10	SMF01S-10	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 ปากข.สวนน้ำพันท้าย
11	- เปลี่ยนทางจ่ายไฟ SXA03						
12	SMF01S-14	ปลด	สับ		คกข.		SF6 ศาลหลักกม.7
13	SXA03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS วัดบ้านโคก
14	คืน Normal Ground อย่างเดียวและตั้ง Non-Re ไว้เลย						
15	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้กฟส.โคกขามรับทราบ						
16	แจ้ง Hot Line 22 kv.ลงรายละเอียด We Save ก่อนปฏิบัติงาน						
17	แจ้ง Hot Line 22 kv.ปฏิบัติงานเปลี่ยน DIS.เป็น SF6 ได้						
18	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
19	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
20	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%%%							
21	หลังจาก Hot Line 22 kv.ปฏิบัติงานเสร็จ						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
23	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
24	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
25	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
26	- เปลี่ยนทางจ่ายไฟ SXA03 ตามเดิม						
27	SXA03S-09	ปลด	สับ		คกข.		SF6 วัดบ้านโคก
28	SMF01S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		คกข.		SF6 ศาลหลักกม.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	- ย้ายโหลด SMF01 กลับคืนจาก SXA03							
30	SMF01S-10	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6	ปากช.สวนน้ำพันท้าย
31	SMF01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6	บ่อดกปลาทุ่งน้อย
32	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF			
33	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF			
34	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA			
35	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
36	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
37	SXA03R-01	Nonreclosing	Normal		คกข.	SCADA	RE	ก่อนวัดบ้านโคก
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								