



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กสฟ.(ปก)๕๖๑/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊ว Dim CSCS สถานีไฟฟ้า กระจุกแบน ๒ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ  
จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3VB-01	๑ พ.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก๊ว Dim CSCS 3VB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่ปลดใบมีดต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พัยคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัยคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.พ.ป.ค. กสฟ.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)  
อ.ก.สฟ.(ก๓)  
๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ KIBOS จาก OPEN BREAKER ถึง Truck out, ไม่ปลดใบมีดต้น Riser pole, ไม่สับ Ground  
ในวันที่ 1 พค ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 553/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต พัยคฆวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พัยคฆวงศ์

(นางสาววิจิตา พงษ์ศิริ  
ผ.ก.๓กทพ.ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก. พ.ร.ส. กนย.  
อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
ผจก. 1 (สถานีฯ KIB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 2 ( KTB03VB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น. <b>553</b>
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.ก3.	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไข DIM CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน <del>553</del> /2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 24 เมษายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	วันที่ 24 เมษายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 24 เมษายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพ็ญพิท, นายสุภชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง</b>							
1	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
2	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
3	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
4	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	LOAD 2.03 MW
<b>ย้ายโหลด KTB03 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก KTB08</b>							
6	KTBVB-01	ปลด	สับ		KTB	-	ขนานบัส
7	KTB03S-04	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	คลองหมื่นปารมย์
8	KTB03VB-01	สับ	ปลด		KTB	-	-
9	KTB03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB	-	-
10	KTBVB-01	สับ	ปลด		KTB	-	ขนานบัส
<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3.ทราบ</b>							
<b>แจ้งให้ กสฟ.ก3.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว</b>							
13	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
14	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
15	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้</b>							
<b>*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****</b>							
<b>เมื่อชุด กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ</b>							
18	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
19	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
20	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
<b>ย้ายโหลด KTB03 ทั้งหมดกลับจาก KTB08</b>							
22	KTBVB-01	ปลด	สับ		KTB	-	ขนานบัส
23	KTB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB	-	-
24	KTB03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
25	KTB03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	คลองหมื่นปารมย์
26	KTBVB-01	สับ	ปลด		KTB	-	ขนานบัส
27	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
28	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
29	KTB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
30	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
<b>*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****</b>							