



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๒๒/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรมาพันธ์

วันที่

ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง .อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหรือแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า.....บ้านแพ้ว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๒ ม.ค. ๖๘	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึม และ นำหม้อแปลง TS๑ มาปรับปรุงซ่อมแซม	BNP ๐๒ YS-๐๑	BNP ๑BVB-๐๑	นายเจริญศักดิ์ ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ส้ม Bus + ดึงยึด ไม่น่าปลอก Riser Pole

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญศักดิ์ ดิยะตาม.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TPI จาก BNP24B-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 12 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 55/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสนาวิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญศักดิ์ ดิยะตาม

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธรรมาพันธ์
วศก. 7 กก. ม.ค.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.บพอ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงษ์ พงษา)

ผ.มก.กสฟ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว (บัส1 และหม้อแปลง TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึมและซ่อม TS1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 55/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 8 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,วรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกษา,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กพข.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บจก.มหาชัย กรีน พาวเวอร์ วงจร BNP02 ทำการปลดขนานขายไฟออกจากระบบ						
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
5	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.56 MW
6	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.56 MW
7	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 0.81 MW
8	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 0.56 MW
9	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.24 MW
10	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.21 MW
11	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.57 MW
12	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 1.57 MW
13	BNP01CVB-01	Auto	Manual		BNP		CAP 1
14	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
15	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 3.77 MW
16	ลดโหลด BNP07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME02						
17	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
18	BNP07S-11	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ดูโฮม
19	ย้ายโหลด BNP03 ไปจ่ายจาก BNP01						
20	BNP01S-10	ปลด	สับ		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
21	BNP03VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP03
22	ย้ายโหลด BNP01 ไปจ่ายจาก BNP07						
23	BNP01S-05	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
24	BNP01VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP01
25	ย้ายโหลด BNP02 ไปจ่ายจาก BNP06						
26	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนนานบัส
27	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
28	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนนานบัส
29	BNP02VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP02
30	ย้ายโหลด BNP04 ไปจ่ายจาก BNP05						
31	BNP04S-13	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย
32	BNP04VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP04
33	ย้ายโหลด BNP05 ไปจ่ายจาก BNP08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	BNP05S-03	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามไผ่ถาวร
35	BNP05VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP05
36	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ปลด Step CAP 1 ออกทีละ Step โดยเว้นระยะเวลาปลด						
37	BNP01CVB-01	สับ	ปลด		BNP		CAP 1
38	เมื่อพร้อมดับไฟ BUS1 เวลา 08.30น.						
39	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ย้ายโหลด AC ภายในสถานีฯ ไปรับไฟจากทางด้าน BUS2						
40	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		INCOMING 1
41	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
43	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
44	BNP01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		INCOMING 1
45	BNP01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		CAP 1
46	BNP01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
47	BNP02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
48	BNP03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
49	BNP04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
50	BNP05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
51	BNPBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		ขนานบัส
52	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ และปฏิบัติงานได้ (ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่ทำกราวด์)						
53	แจ้งให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
54	เมื่อให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
55	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 ปฏิบัติงานทางด้าน BUS1 ได้						
56	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
57	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
58	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
59	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
60	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
61	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
62	เมื่อ กสฟ.ก3 ทำงานทางด้าน BUS1 แล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
63	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
64	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
65	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
66	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
67	SME-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
68	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
69	BNP01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		INCOMING 1
70	BNPBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		ขนานบัส
71	BNP01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CAP 1
72	BNP01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		
73	BNP02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		
74	BNP03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		
75	BNP04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
76	BNP05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		
77	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ BUS1						
78	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
79	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
80	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
81	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		INCOMING 1
82	BNP01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		CAP 1
83	ย้ายโหลด BNP05 กลับจาก BNP08						
84	BNP05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP05
85	BNP05S-03	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
86	ย้ายโหลด BNP04 กลับจาก BNP05						
87	BNP04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP04
88	BNP04S-13	สับ	ปลด		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย
89	ย้ายโหลด BNP02 กลับจาก BNP06						
90	BNP02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP02
91	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนานบัส
92	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
93	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
94	ย้ายโหลด BNP01 กลับจาก BNP07						
95	BNP01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP01
96	BNP01S-05	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน SleepWell
97	ย้ายโหลด BNP03 กลับจาก BNP01						
98	BNP03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP03
99	BNP01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกลกิจ
100	ลดโหลด BNP07 บางส่วนกลับจาก SME02						
101	BNP07S-11	ปลด	สับ		บพว.		SF6 คูโอม
102	BNP07S-09	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
103	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
104	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
105	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
106	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
107	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
108	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
109	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
110	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
111	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
112	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
113	BNP01CVB-01	Manual	Auto		BNP		
114	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
115	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
116	แจ้ง กฟจ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บจก.มหาชัย กรีน พาวเวอร์ วงจร BNP02 ทำการขนานขายไฟได้						
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						