



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 พ.ค. 2567

## วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชัย .....	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เขื่อนศรีนครินทร์.....ตามบันทึก  
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SNR KT2A	28,29 พ.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	ติดตั้ง Scope ตรวจสอบการทำงานของ Breaker SNR-7062 และ Replace Transformer Surge Counter จำนวน 6 ชุด, Major Inspection OLTC, Electrical test	SNR 2222	KS 2227 SNR

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SNR KT2A จาก SNR-2222 ถึง SNR-2227  
ในวันที่ 28, 29 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 563/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชานา สิมศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.

6 พ.ค. 67

(..... กฟผ.)  
ผอ.ก.3 กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... กฟผ. กฟผ.ลย.....



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. .... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนศรีนครินทร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28,29 พ.ค. 67	เวลา 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กผ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Scope ตรวจสอบการทำงาน CB ตามใบขอปฏิบัติงาน 563/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 6 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชญญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.		R เขาดับเต้า
3	TTN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		ลญ.		- โหลด 1.0 MW
5	ย้ายโหลด SVA01 ทั้งหมด ไปจ่ายจาก TTN04						
6	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาดับเต้า
7	SVA01S-02	ปลด	สับ		ทรน.		DIS บ้านเขาดับเต้า
8	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาดับเต้า
9	SNR-2222A	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
10	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
11	SVA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		- ก่อนแยกแคลมป์ 33
12	SNR-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีดเขื่อนศรีนครินทร์
13	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
14	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R เขาดับเต้า
15	TTN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
16	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		ลญ.		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อ กผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนปกติ						
18	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.		R เขาดับเต้า
20	TTN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		ลญ.		-
22	SNR-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีดเขื่อนศรีนครินทร์
23	SVA01S-07	ปลด	สับ		ทรน.		- ก่อนแยกแคลมป์ 33

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	SNR-2222A	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
26	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาต๊อบเต่า
27	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS บ้านเขาต๊อบเต่า
28	SVA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทรน.		SF6 ตรงข้ามเขาต๊อบเต่า
29	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
30	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.		R เขาต๊อบเต่า
31	TTN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
32	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		ลัญ.		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 37026 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 24 เมษายน 2567

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนศรีนครินทร์

อุปกรณ์ - SNR-KT2A [ 115 / 22 kV 25 MVA ] (SNR 2222A, 2227)

งานที่ทำ - ติดตั้ง Scope ตรวจจับการทำงานของ Breaker SNR-7062

และ Replace Transformer Surge Counter ที่ SNR KT2A จำนวน 6 EA

หมายเหตุ - ย้าย Load ไปรับทาง สฟ. TN

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 37025 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 24 เมษายน 2567

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนศรีนครินทร์

อุปกรณ์ - SNR-KT2A [ 115 / 22 kV 25 MVA ] (SNR 2222A, 2227)

งานที่ทำ - Major Inspection OLTC และ Electrical Test

หมายเหตุ - ย้าย Load ไปรับทาง สฟ. TN

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.