



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภฟส.๒(บป) ๕๓๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ... นามันเขียว

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชก.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟส.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า ภฟส.๒(บพว) ขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑.๕ KV วงจรที่ ๐๒, ๐๓ และระบบจำหน่าย ๒๒ KV วงจรที่ ๐๑, ๐๖ สถานีสมุทราสาร ๕ และวงจรที่ ๐๓, ๐๘ สถานีสมุทราสาร ๒ เพื่อให้กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานลอย ตรงข้ามวัดบางตะคอย (ร้านหมูสมนึก) ตามแผนผังสิ่งเขยแบน จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME๒YB	วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๗ ถึง	๒๐.๐๐ น.	๒๔.๐๐ น.	กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานลอย ริมถนนพระราม ๒ ตรงข้ามวัดบางตะคอย (ร้านหมูสมนึก)	SME๒YB-๐๓ (ในสถานี สฟ.๒.๕)	SME๒YS-๐๗ (บ.สยามสมุทราสารโพธิ์)	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐
๒.	SME๓YB	ถึง				SME๓YB-๐๓ (ในสถานี สฟ.๒.๕)	SME๓YS-๐๔ (บ.โชคสภาพ)	
๓.	SME๐๑	วันจันทร์ ที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๐.๐๐ น.	๐๖.๐๐ น.		Dis ชั่วคราว (หมูสมนึก)	SMB๓S-๐๕ (ต่อตรง)	
๔.	SME๐๒					Dis ชั่วคราว (หมูสมนึก)	SMB๔S-๐๖ (หมูสมนึก)	
๕.	SMB๐๓					Dis ชั่วคราว (บางตะคอย)	SMB๓S-๐๕ (ต่อตรง)	
๖.	SMB๐๔					Dis ชั่วคราว (บางตะคอย)	SMB๔S-๐๖ (หมูสมนึก)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมถนนพระราม ๒ ซอกอก.กทม. บริเวณตรงข้ามวัดบางตะคอย หน้าร้านหมูสมนึก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บป. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เรียน ผจก.ภฟส.๒(บพว)

เพื่อโปรดทราบ

(นายสุเทพ นามันเขียว)

ชก.ก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟส.๒(บพว)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 พีคเตอร์ SME0203YB จาก SME2YB-03, SME3YB-03 ถึง SME2YS-07, SME3YS-09

ในวันที่ 12-13 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 06.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 567/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3,4,5,6 พีคเตอร์ SMB3,8 จาก Dis ชค.หมูสมนึก(SMB03,SME06)

ในวันที่ 12-13 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 06.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ Dis ชค. บางตะคอย(SMB03,SMB08)

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ ทองชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางอรุณรัตน์ บัวสงค์

(นายอภิสิทธิ์ ทองชัย)
๐๑๑-5 ๓๓๓๓.๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๒(บพว.)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SME)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 19.๗๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานลอยตรงข้ามวัดบางตะคอก(ร้านหมูสมนึก)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 พ.ค. 67	เวลา	20.00 น.	ถึง	13 พ.ค. 67	06.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.2(บพว)	งานที่ทำ	ดับไฟให้กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานลอย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 567/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย่อย			วันที่	3 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน โทงย่อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุรัชชา, นายชุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
4	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
6	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
7	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
8	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
9	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
10	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SMC03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ตรวจสอบ 115 kV SME02,03,04YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ						
20	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ย้ายโหลด 115 kV สถานีฯ BAL,SMD,SMK และผู้ใช้ไฟ 115 kV ไปรับไฟจาก สถานีฯ SMC						
22	ตรวจสอบสถานะ Low Gas LBS SAA03YS-07 บ.คิงฟิชเซอร์ อยู่สถานะปกติ						
23	SAA03YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		สค.		LBS บ.คิงฟิชเซอร์
24	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลด SMB03 บางส่วน ไปจ่ายจาก SME01						
29	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		- ขนนานบัส
30	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนนานบัส
31	SMB03S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 หน้า CP
32	SMB08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามแยกบ้านแพ้ว
33	DIS ชค. SMB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS รั้วหมุสมนีก
34	SMB08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามแยกบ้านแพ้ว
35	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		- ขนนานบัส
36	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		- ขนนานบัส
37	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 20.00 น.						
38	แจ้ง บ.เจริญโภคภัณฑ์ ปลดโหลดภายใน เตรียมพร้อมรับการดับไฟ						
39	เมื่อ บ.เจริญโภคภัณฑ์ ปลดโหลดภายในเรียบร้อย พร้อมรับการดับไฟ						
40	DIS ชค. SME06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หมุสมนีก
41	DIS ชค. SMB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS บางตะคอย
42	DIS ชค. SMB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS บางตะคอย
43	SME02YS-10	สับ	ปลด ล็อคคาน		บพว.		ABS บ.เจริญโภคภัณฑ์
44	SME02YS-07	สับ	ปลด ล็อคคาน		บพว.		ABS บ.สยามสมุทรโพธิ์เซนต์
45	SME03YS-09	สับ	ปลด ล็อคคาน		สค.		ABS บ.โชคสถาพร
46	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
47	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
48	SME02YS-05	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
49	SME02YS-06	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
50	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
51	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
52	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
53	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
54	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
55	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว) เทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
56	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว) เทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
57	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว) เทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G3 (115kV)						
58	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว) เทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G4 (115kV)						
59	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว) เทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G5						
60	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว) เทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G6						
61	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว) เทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G7 (115kV)						
62	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว) เทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G8 (115kV)						
63	เมื่อ กฟส.สค.2(บพว) ทำการเทสไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด และข้อตกลงราวต์ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
64	แจ้ง กฟส.สค.2(บพว) ทำงานได้						
65	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
67	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
69	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
70	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
71	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
72	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
73	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
74	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
75	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
76	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
77	SMC03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
78	SMG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
79	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟ						
80	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
81	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
82	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
83	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
84	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
85	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
86	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
87	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
88	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-
89	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		-
90	SMD02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
91	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
92	SMC03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
93	SMG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
94	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		-
95	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ปลดกราวด์ จุด G1						
96	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ปลดกราวด์ จุด G2						
97	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ปลดกราวด์ จุด G3 (115kV)						
98	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ปลดกราวด์ จุด G4 (115kV)						
99	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ปลดกราวด์ จุด G5						
100	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ปลดกราวด์ จุด G6						
101	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ปลดกราวด์ จุด G7 (115kV)						
102	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ปลดกราวด์ จุด G8 (115kV)						
103	จ่ายไฟระบบ 115 เควี และระบบ 22 เควี						
104	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
105	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
106	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	SME02YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
108	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
109	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
110	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
111	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
112	SME03YS-09	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		ABS บ.โชคสถาพร
113	SME02YS-07	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บพว.		ABS บ.สยามสมุทรโพธิ์เรนฟู้ดส์
114	DIS ชค. SME06	ปลด	สับ		สค.		DIS หมูสมนึก
115	DIS ชค. SMB03	ปลด	สับ		สค.		DIS บางตะคอย
116	DIS ชค. SMB08	ปลด	สับ		สค.		DIS บางตะคอย
117	แจ้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ให้เตรียมพร้อมรับบริการจ่ายไฟ						
118	เมื่อ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมรับบริการจ่ายไฟ						
119	SME02YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บพว.		ABS บ.เจริญโภคภัณฑ์
120	แจ้ง บ.เจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมต่อโหลดได้ตามปกติ						
121	ย้ายโหลด SMB03 บางส่วน ไปจ่ายจาก SME01						
122	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		- ขนานบัส
123	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
124	SMB08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามแยกบ้านแพ้ว
125	DIS ชค. SMB03	ปลด	สับ		สค.		DIS ร้านหมูสมนึก
126	SMB08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามแยกบ้านแพ้ว
127	SMB03S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 หน้า CP
128	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		- ขนานบัส
129	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		- ขนานบัส
130	ย้ายโหลด 115 kV สถานีฯ BAL, SMD, SMK และผู้ใช้ไฟ 115 kV กลับจาก สถานีฯ SMC						
131	ตรวจสอบสถานะ Low Gas LBS SAA03YS-07 บ.คิงฟิชเชอร์ อยู่สถานะปกติ						
132	SME03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
133	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
134	SME02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
135	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
136	SAA03YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.		LBS บ.คิงฟิชเชอร์
137	Close Loop 115 kV SME02,03,04YB-01 กลับสภาพปกติ						
138	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
139	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
140	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
141	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
142	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
143	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
144	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
145	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
146	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
147	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
148	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
149	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		-
150	SMD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
151	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		-
152	SMC03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
153	SMG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
154	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
155	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ 1

