

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสารขอตัดไฟ

งานด่วน

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กป) ๒๓๘ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ นายจรัญญ์ ศรีบัวงแพรงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข.

ด้วย กฟส.ดมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย DMA๑๐ (คพจ.๒.๓ ช่วงที่๕) พื้นที่ ต. เกาะสำโรง ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ด้านมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DMA10	๓๐ เม.ย. ๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาแรงสูงจำนวน ๔๐ ต้น ต.เกาะสำโรง ช่วงที่ ๕	Dis ชั่วคราว หน้าบ้านแฝด	Dis DMA10S-05 กองการสัตว์	รัชตพล ฯ โทร ๐๘-๗๗๙๙-๒๙๑๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๓ ต. เกาะสำโรง มป. PEA ๓ เครื่อง มป.Cus ๑ เครื่อง ผู้ประสานงาน
การตัดไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ชผ.กป.กฟส.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๘๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟ
ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายจรัญญ์ ศรีบัวงแพรง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DMA10 จาก Dis ชั่วคราว หน้าบ้านแฝด ถึง
ในวันที่ 30 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 570/2567 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรพงษ์ นกพอล ประสานงานการขอตัดไฟกับ วัฒนพงษ์ สาน ประสพผล

ลงชื่อ
(นายอภิสวัสดิ์ เก่งพงษ์)
๐๓๔.๕๓๓๖ ๖๖๓๗ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟส.ดมข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DMA10 บริเวณ ต.เกาะสำโรง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 เม.ย. 67	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน	570/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ				วันที่	24 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	24 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	24 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐภาณุจัน,นายสุธี,นายสามารถ,นางสาว (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,สุภัชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน,วรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
3	DMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
4	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
5	TMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
7	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
8	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
9	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
10	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
11	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
12	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
13	- ย้ายโหลด DMA10 บางส่วน ไปรับไฟฟ้าจาก TMA02						
14	ตรวจสอบ KCA05VB-01 สถานะ "OPEN + TRUCK IN SERVICE"						
15	ตรวจสอบ KCA05S-01 สถานะ "สับ"						
16	DMA10S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.	SF6	บ้านเขาแหลม
17	KCA02S-11	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทมจ.	SF6	ก่อนปั้มแก๊ส
18	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA	CB	
19	DMA05S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.	SF6	ก่อน ว.เกษตร
20	DMA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.	DIS	กองผสมพันธ์สัตว์
21	KCA02S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมจ.	SF6	ก่อนปั้มแก๊ส
22	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA	CB	
23	DMA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.	SF6	ก่อน ว.เกษตร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	- ดับไฟไลน์ DMA10 เวลา 08.00 น.						
25	DISชค.DMA10	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS หน้าบ้านแฝด
26	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ดมข. รับทราบ						
27	แจ้ง กฟส.ดมข. Test ไฟพร้อม Short Ground จุด G1						
28	แจ้ง กฟส.ดมข. Test ไฟพร้อม Short Ground จุด G2						
29	แจ้ง กฟส.ดมข. ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
30	แจ้ง กฟส.ดมข. ปฏิบัติงานได้						
31	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
32	DMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
33	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
34	TMA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
35	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
36	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
37	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
38	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
39	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
40	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
41	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
สิ้นสุด Switching (ช่วงเช้า)							
42	เมื่อ กฟส.ดมข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
43	แจ้ง กฟส.ดมข. ปลด Short Ground จุด G1						
44	แจ้ง กฟส.ดมข. ปลด Short Ground จุด G2						
45	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
46	DMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
47	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
48	TMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
49	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
50	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
51	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
52	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
53	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
54	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
55	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
56	- จ่ายไฟไลน์ DMA10						
57	DISชค.DMA10	ปลด	สับ		ดมข.		DIS หน้าบ้านแฝด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
58	- ย้ายโหลด DMA10 บางส่วน กลับจาก TMA02						
59	KCA02S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมจ.		SF6 ก่อนปั๊มแก๊ส
60	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		CB
61	DMA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ก่อน ว.เกษตร
62	DMA10S-05	ปลด	สับ		ตมข.		DIS กองผสมพันธุ์สัตว์
63	DMA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 บ้านเขาหลม
64	KCA02S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.		SF6 ก่อนปั๊มแก๊ส
65	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		CB
66	DMA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ก่อน ว.เกษตร
67	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
68	DMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
69	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
70	TMA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
71	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
72	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
73	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
74	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
75	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
76	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
77	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๗

