



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

| | |
|---|---------------------------|
| เลขที่ | วันที่ |
| ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล | ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) |
| ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. | ตำแหน่ง |

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เพื่ออำนวยความสะดวก.....ตามบันทึก
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | วงจร/หม้อแปลง | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ | จาก | ถึง |
|-----|----------------------|--------------|-------------|----------|--|----------|----------|
| 1 | VRK-PEA No.1 KT3A | 25 เม.ย. 67 | 08.00 น. | 16.00 น. | ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน ที่ VRK 2213 | VRK-2212 | VRK-2217 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....1.....วงจร/หม้อแปลง VRK-KT3A จาก VRK-2212 ถึง VRK-2217
ในวันที่ 25 เม.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 572/2567.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....กฟผ.(ขณะนั้น)

.....ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง.....
(.....นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง.....)
วศก.5 แทน ทผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก...กฟส.ทภ.....

ขั้นตอนการสวิตชิง.....1.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เขื่อนวชิราลงกรณ์ KT3A
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25-เม.ย.-67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ แก๊สจุดร้อน VRK-2213 ตามใบขอปฏิบัติงาน 572/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 24 เมษายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ชณิต บุญชู วันที่ 24 เมษายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 เมษายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ | | | | | | |
| 2 | VRK-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 3 | VRK-KT3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 4 | ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT3A ไปรับไฟจาก VRK-KT2A | | | | | | |
| 5 | VLAVS-03 | ปลด | สับ | | ทภ. | | SF6 Tie KT2A-KT3A |
| 6 | VRK-2212 | สับ | ปลด | | EGAT | | - |
| 7 | VRK-2217 | สับ | ปลด | | EGAT | | - |
| 8 | VLAVS-01 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทภ. | | DIS ไปมีด Inc1 (วงจรถบ) |
| 9 | VRK-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 10 | แจ้งให้ กฟผ. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 11 | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 12 | VRK-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 13 | ย้ายโหลดหม้อแปลง VRK-KT3A กลับคืนจาก VRK-KT2A | | | | | | |
| 14 | VLAVS-01 | ปลด | สับ | | ทภ. | | DIS ไปมีด Inc1 (วงจรถบ) |
| 15 | VRK-2217 | ปลด | สับ | | EGAT | | - |
| 16 | VRK-2212 | ปลด | สับ | | EGAT | | - |
| 17 | VLAVS-03 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | ทภ. | | SF6 Tie KT2A-KT3A |
| 18 | VRK-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 19 | VRK-KT3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |