



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิthyขอดับไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล ..... ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. .... ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.2(กฟผ.)...ตามบันทึก  
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN2-KT3A	26 พ.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	ทดสอบหม้อแปลง KT3A	SN2-2232	SN2-2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....


- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN2-KT3A จาก SN2-2232 ถึง SN2-2237  
ในวันที่ 26 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 7-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิซซึ่งเลขที่ 578/2567.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสาคณิน ประสานงานการขอดับไฟกับ mlw.

  
(นายนครินทร์ อังสาคณิน)  
อสก. 6 กกท พ.ค. 67.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก..... กฟผ. สก.....

ขั้นตอนการสวิซซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานีฯ SMB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 2 กฟผ.(KT3A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 พ.ค. 67 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ ทดสอบหม้อแปลง KT3A ตามใบขอปฏิบัติงาน 578/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวิน วันที่ 5 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 22.2 MW
3	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 15.0 MW
4	SMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		โหลด 5.0 MW
5	THS-TP 3	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 9.0 MW
6	THS 12 VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		โหลด 4.0 MW
7	- ย้าย SMB06 ไปจ่ายจาก THS 12						
8	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
9	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB	CB	SMB06
10	- ย้าย SN2-KT3A ไปจ่ายจาก SN2-KT2A						
11	SMB06VB-02	ปลด	สับ		SMB	CB	22 KV.ชานาเมนบัส
12	SMB03BVB-01	สับ	ปลด		SMB	CB	INCOMING 3
13	SMB03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		INCOMING 3
14	ควบคุมแรงดัน SN2-KT2A ไว้ที่ 22.9 kV.				EGAT		
15	- ดับไฟ SN2-KT3A เวลา 07.30 น.						
16	SN2-2232	สับ	ปลด		EGAT	CB	22 KV.กฟผ.KT3A
17	SN2-2237	สับ	ปลด		EGAT		
18	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	THS-TP 3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
20	THS 12 VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		
21	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติด้านหม้อแปลง KT3A ได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
22	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติด้านหม้อแปลง KT3A เสร็จเรียบร้อย						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
25	THS-TP 3	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	THS1VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS			
27	- จ่ายไฟ SN2-KT3A							
28	SMB03BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB			
29	SN2-2237	ปลด	สับ		EGAT			
30	SN2-2232	ปลด	สับ		EGAT		CB	22 KV.กฟผ.KT3A
31	- ย้าย SN2-KT3A กลับคืนจาก SN2-KT2A							
32	SMB03BVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB	INCOMING 3
33	SMB0BVB-02	สับ	ปลด		SMB		CB	22 KV.ขนานเมนบัส
34	- ย้าย SMB06 กลับคืนจาก THS ๑๒							
35	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB	SMB06
36	SMB06S-05	สับ	ปลด		สค.		SF6	ปากทางเข้านิคมท่าทราย
37	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
38	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
39	SMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
40	THS-TP3	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS			
41	THS1VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 34790 /2567  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV  
วันที่ 25 เมษายน 2567

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN2-KT3A (SN2-7092, 2232 พร้อม DS)  
งานที่ทำ ทดสอบหม้อแปลง

### หมายเหตุ

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบเมต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง  
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563  
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้รับเอกสาร.....*n*.....วันที่.....เวลา.....น.