



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๒๒๐ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสุพจน์ น้าใจดี

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ท.ม.ต.ร.ช.ผ.จ.ก.ภ.พ.ส.พ.น.ม.ท.ว.น.

ด้วยการไฟฟ้า.....พทท.น. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๕ พ.ค.๖๗ ถึง ๑๒ พ.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี แยกไฟสี-หน้าวัดสระลงเรือ	UTG09S-04 แยกไฟสี	ดิสชั่วคราวตรงข้าม วัดสระลงเรือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ

03-Jun-2024

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๐.....ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๑๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ น้าใจดี)
ตำแหน่ง ท.ม.ต.ร.ช.ผ.จ.ก.ภ.พ.ส.พ.น.ม.ท.ว.น.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพท.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG๑ จาก UTG๑S-04 ถึง ดิสชั่วคราวตรงข้าม
ในวัน 5-12 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 586/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวัน..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวัน..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ วิชาศิริ โทธีพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อนุชา ชำนาญเรือ

28 เม.ย. 67

.....
(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
ท.ก.๖ ทุ่งคิงทะเล ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส.พจน, กฟส.ลพ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกไผ่สี - หน้าวัดสระลงเรือ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5-12 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	586/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	1 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายโมษ 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	โหลด 18.2 MW
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	โหลด 22.4 MW
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	โหลด 3.9 MW
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ	R	สระลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ทกจ	R	บ้านตลุงเหนือ
7	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก UTG05						
8	SW By Pass	ปลด	สับ		ทกจ	DIS	By Pass UTG09R-01 บ้านตลุงเหนือ
9	UTG09R-01	สับ	ปลด		ทกจ	R	บ้านตลุงเหนือ
10	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	ขนานบัส
11	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.	DIS	สื่แยกบ้านตลุงเหนือ
12	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	ขนานบัส
13	UTG09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ	SF6	แยกไผ่สี
14	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
15	DIS ชค. UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ	DIS	DIS ชค. หน้าวัดสระลงเรือ
16	ตรวจสอบ UTG05S-08 แยกไผ่สี อยู่สถานะ "ปลด+ล็อคคาน"						
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
21	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
22	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
23	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	
24	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ	R	สระลงเรือ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
27	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
30	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
31	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	
32	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	
33	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ	R	สละลงเรือ
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
35	DIS ชค. UTG09	ปลด	สับ		ทกจ	DIS	DIS ชค. หน้าวัดสละลงเรือ
36	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน กลับจาก UTG05						
37	UTG09S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทกจ	SF6	แยกไฟสี่
38	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	ขนานบัส
39	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	DIS	สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
40	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	ขนานบัส
41	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		ทกจ	R	บ้านตลุงเหนือ
42	SW By Pass	สับ	ปลด		ทกจ	DIS	By Pass UTG09R-01 บ้านตลุงเหนือ
43	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
44	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
45	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	
46	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ	R	สละลงเรือ
47	UTG09R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ทกจ	R	บ้านตลุงเหนือ
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

160320

