



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 มิ.ย. 2567

พ.ศ.

เลขที่ ก.ต.กพส.(ปป) ๑๑๑๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พิชิตสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อสับเปลี่ยน SF6 ทิศเตอร์ ๑ สถานีไฟฟ้ากำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ทิศเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA01	13 พ.ค. 67	09.00 น.	12.00 น.	สับเปลี่ยน SF6 ที่ชำรุด	KSA01S-08 บับเจริญศักดิ์		นายศักรินทร์ ช.ผ.ปป.กพส
๒	KSA01	14 พ.ค. 67	09.00 น.	12.00 น.	แก๊ซจืดรอน	KSA01S-11 แยก กม.29		
๓	KSA08	15 พ.ค. 67	09.00 น.	12.00 น.	แก๊ซจืดรอน	KSA08S-03 ปากทางศาลูกเสือ		
		15 พ.ค. 67	09.00 น.	12.00 น.	แก๊ซจืดรอน	KSA08S-05 ปากทางศาลูกเสือ	ข้างวัดกำแพงแสน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชนวนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปป. โทร ๐๘๑-๕๔๒-๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฏฐศักดิ์ กล่อมดี)
ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผจก.กพส.กำแพงแสน

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

KSA85-03

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ KSA08 จาก KSA85-05 ถึง

ในวันที่ 15 พ.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 589/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวิทย์ กำเนิด ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ศิโรจน์ทร์ จิโรจน์ชำนนท์ 6

๒ พค ๖๗

(นาย จิรวิทย์ กำเนิด)
รศ.ก.๕ ๒๕๖๗ ๒๕๖.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ศคฟ. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KSA08S-03 ปากทางค่ายลูกเสือ, KSA08S-05 ช้างวัดกำแพงแสน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	589/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	2 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นายสุธี, นางสาวพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช, วรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อนที่ KSA08S-05 ช้างวัดกำแพงแสน						
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	
6	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	
7	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	
8	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		R
9	KSA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.		R กม.29
10	KSA08R-01	Normal	Nonreclosing, GND		กฟส.		R ปากทางค่ายลูกเสือ
11	Bypass KSA08R-01 ปากทางค่ายลูกเสือ						
12	SW.BYPASS	ปลด	สับ		กฟส.		R ปากทางค่ายลูกเสือ
13	KSA08R-01	สับ	ปลด		กฟส.		R ปากทางค่ายลูกเสือ
14	ย้าย TMU04 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
15	KSA01S-14	ปลด	สับ		กฟส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
16	TMU04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 ฟาร์มหมู
17	ย้าย KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA09						
18	KSA08S-10	ปลด	สับ		กฟส.		SF6 ไปรษณีย์
19	KSA08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 ม.เกษตร
20	ย้าย KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU04						
21	TMU04S-10	ปลด	สับ		กฟส.		SF6 หนองไม้งาม
22	KSA06S-12	ปลด	สับ		กฟส.		DIS แยกรางหมัน
23	KSA08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS ช้างวัดกำแพงแสน
24	TMU04S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 หนองไม้งาม
25	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยลง We Safe						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose KSA08, TMU04 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
28	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
29	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
30	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	
31	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU	-	
32	KSA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R กม.29
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
33	แก้ไขจุดร้อนที่ KSA08S-05 ข้างวัดกำแพงแสน แล้วเสร็จ						
34	แก้ไขจุดร้อนที่ KSA08S-03 ปากทางค่ายลูกเสือ ต่อ						
35	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
36	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	
37	TMU04S-10	ปลด	สับ		กพส.		SF6 หนองไม้งาม
38	KSA08S-05	ปลด	สับ		กพส.		DIS ข้างวัดกำแพงแสน
39	KSA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ปากทางค่ายลูกเสือ
40	TMU04S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 หนองไม้งาม
41	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
42	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยลง We Safe						
43	ให้ตั้ง OFF Auto Reclose KSA08, TMU04 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน						
44	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
45	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
46	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ KSA08S-03 ปากทางค่ายลูกเสือ แล้วเสร็จ						
47	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
48	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
49	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	
50	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	
51	KSA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R กม.29
52	ย้าย KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU04						
53	TMU04S-10	ปลด	สับ		กพส.		SF6 หนองไม้งาม
54	KSA08S-03	ปลด	สับ		กพส.		DIS ปากทางค่ายลูกเสือ
55	KSA06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกรางหมั่น
56	TMU04S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 หนองไม้งาม
57	ย้าย KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA09						
58	KSA08S-09	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ม.เกษตร
59	KSA08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ไปรษณีย์
60	ย้าย TMU04 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
61	TMU04S-06	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ฟาร์มหมู

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกห้องกรัง
63	Bypass KSA08R-01 ปากทางจ่ายลูกเสือ						
64	KSA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กพส.		R ปากทางจ่ายลูกเสือ
65	SW.BYPASS	สับ	ปลด		กพส.		R ปากทางจ่ายลูกเสือ
66	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
67	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
68	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
69	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
70	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
71	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU		R
72	KSA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R กม.29
73	KSA08R-01	Nonreclosing,GND	Normal		กพส.		R ปากทางจ่ายลูกเสือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							