



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ม.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง น.บ้านโป่งยุทธิลิตี จำกัด ตำแหน่ง

ด้วย น.บ้านโป่งยุทธิลิตี จำกัด จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... น.บ้านโป่งยุทธิลิตี จำกัด ตามบันทึก จำนวน 1..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	13-16 ม.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	บำรุงรักษาภายใน	BPB01YS-05	1BPU01YB-01 1BPU03YB-01 1BPUBYB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... อนุพงษ์..... ตำแหน่ง..... โทร..... 083-6898952

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 เควี จาก BPB145-05 ถึง 1BPU14YB-01 1BPU34YB-01
ในวันที่ 13-16 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 58/67 1BPU34YB-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สไมล์ ทอชัยอย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อนุพงษ์

(นาย สไมล์ ทอชัยอย)
๑๓ ม.ค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)
เรียน ผจก..... กฟภ.๒๒๑

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นาย สไมล์ ทอชัยอย)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.บ้านโป่งยุทธิตี้ จำกัด(1BPU01YB-01,1BPU03YB-01,1BPUBYB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16 ม.ค. 67	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	บ.บ้านโป่งยุทธิตี้ จำกัด งานที่ท่า		บำรุงรักษาภายใน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 58/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	10 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิธ,นายวรรณพงษ์,นายมน โทงย้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop BPB01YB-01,BPB03YB-01) จ่ายไฟ Close Loop อยู่ปกติ						
3	TMK04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
4	BPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	-
5	1BPU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	-
6	1BPU03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	-
7	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 เควี รหัส BPB01YS-04 หน้าบ้านโป่งยุทธิตี้ สถานะปกติ Indicator โข้วสีเขียวทั้งสามเฟส						
8	BPB01YS-04	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.	LBS	หน้าบ้านโป่งยุทธิตี้
9	1BPU01YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	1BPU01YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
11	1BPU01YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
12	1BPU03YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	1BPU03YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
14	1BPU03YS-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
15	1BPUBYB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	1BPUBYS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
17	1BPUBYS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
18	BPB01YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.	ABS	บ้านโป่งยุทธิตี้
19	แจ้ง ผรล.(คุณธวัช) ดำเนินการปรับ Setting Relay ที่ BPB01YB-01 และ TMK04YB-01						
20	TMK04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
21	BPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
22	หลังจาก บริษัทบ้านโป่งยุทธิตี้ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืนสภาพปกติ						
23	TMK04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
24	BPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	-
25	BPB01YS-05	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.	ABS	บ้านโป่งยุทธิตี้
26	1BPU01YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
27	1BPU01YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
28	1BPU03YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
29	1BPU03YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
30	1BPUBYS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	1BPUBYS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	ใบมีด 115 เควี
32	1BPU01YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	1BPUBYB-01	ปลด	สับ		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	1BPU03YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 เควี รหัส BPB01YS-04 หน้าบ้านโป่งยุทธิลิตี สถานะปกติ Indicator โข้วสีแดงทั้งสามเฟส						
36	BPB01YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.	LBS	หน้าบ้านโป่งยุทธิลิตี
37	แจ้ง ผรล.(คุณธวัช) ดำเนินการปรับ Setting Relay ที่ BPB01YB-01 และ TMK04YB-01 กลับคืนสภาพปกติ						
38	TMK04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
39	BPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	-
40	1BPU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	-
41	1BPU03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ฯแห่งชาติ	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนงานขอปลด-สับ เบรกเกอร์รหัส 3YB-01, 1YB-01, BYB-01 ในงาน Schedule Outage 2567 บ.บ้านโป่งยุติจำกัด

วันที่	เวลา	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ
13 ม.ค. 2567	8:30	แจ้ง NCC ขอ Switching ตั้บไฟ 115kV Block 1	BPU
	8:50	ปลด CB 03YB-01	BPU
		ปลด DS 03YS-01	BPU
		ปลด DS 03YS-02	BPU
		ปลด DS 03YS-03	BPU
	9:00	สับ LBS (BPB-1YS-04) Line bypass BPU	PEA
		ปลด CB 01YB-01 (Line บ้านโป่ง2)	BPU
		ปลด DS 01YS-01	BPU
		ปลด DS 01YS-02	BPU
		ปลด CB-BYB-01 (Tie Breaker)	BPU
		ปลด DS BYS-01	BPU
		ปลด DS BYS-02	BPU
		ปลด ABS Block 1 to BPB (BPB-1YS-05), Key Lock	PEA
15 ม.ค. 2567	9:00	ทดสอบค่าคลาดเคลื่อน CT, IVT for Revenue Meter (EGAT & PEA Witness)	BPU
16 ม.ค. 2567	8:10	แจ้ง NCC ขอ Switching Energize 115 kV Block 1	BPU
	8:30	สับ ABS Block 1 to BPB (BPB-1YS-05)	PEA
		สับ DS 01YS-01	BPU
		สับ DS 01YS-02	BPU
		สับ CB 01YB-01 (Line บ้านโป่ง2)	BPU
		สับ DS BYS-01	BPU
		สับ DS BYS-02	BPU
		สับ CB-BYB-01 (Tie Breaker)	BPU
	8:45	ปลด LBS (BPB-1YS-04)	PEA
	8:50	สับ DS 03YS-01	BPU
		สับ DS 03YS-02	BPU
		สับ DS 03YS-03	BPU
		สับ CB 03YB-01	BPU

