



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

8 ม.ค. 68

เลขที่... ก.๓.กจ.(ปบ.) ๕๗ / ๒๕๖๘ วันที่... ๖ ม.ค. ๖๘

ชื่อผู้รับ... นายพัทพันธ์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง... อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง... นายธีระศักดิ์ เพ็ชรขจร ตำแหน่ง... ผจก.กฟส.ภจ.

ด้วย... กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนป้ายของกรมทางหลวงเพื่อดำเนินการสร้างสะพานลอยข้ามแยกแก่งเสี้ยน บริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน ม.๘ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ - สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑๕KV ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒ ถึง สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย ระบบ ๑๑๕KV	๘ ม.ค. ๖๘	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	ขอตัดไฟเพื่อรื้อถอนป้ายของกรมทางหลวงเพื่อดำเนินการสร้างสะพานลอยข้ามแยกแก่งเสี้ยน	สฟฟ.กาญจนบุรี ๒	สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนทล. เชื้ออยู่. ตำแหน่ง... พชง.๖. โทร. ๐๘๕-๘๘๑๑๑๕๔ / ๐๓๙-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๙-๕๑๒๕๕๖. พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัชร มานิช)

ผ.ปบ. รักษาการแทน ผ.ปบ. กฟส.ภจ.
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศส.กรส.(ก.๓))
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ลงชื่อ.....
(นายชัชชัย เชิดสุวรรณ)

ตำแหน่ง... รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.ภจ.

- 7 ม.ค. 2568

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115kv จาก KCB24B-01, 02 ถึง DMA24B-01
ในวันที่ 9 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 59/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย... อนุมัติ... ประสานงานการขอตัดไฟกับ...

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.ภจ., กฟส.๓๓๓
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

.....
(ทอ.จิวาสุมังกร วรปัญญาภค.)
จก. 5 แทน ผ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี DMA, KCB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกแก่งเสี้ยน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ม.ค. 68	เวลา	09.00	น.	ถึง	12.00	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ให้กรมทางยกป้ายบอกทาง			ตามใบขอปฏิบัติงาน	59/68
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง				วันที่	7 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	7 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	7 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นางสาวรัชชา,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
3	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
4	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
6	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
7	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		-
8	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
9	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
10	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
11	DMA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ย้ายโหลด KCE						
14	- ย้ายโหลด KCE 1,3 ไปจ่ายจาก DMA 2						
15	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
16	DMA02S-11	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 หนองโสน
17	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		-
18	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
20	ย้ายโหลด DMA						
21	- ย้ายโหลด DMA 8 บางส่วน ไปจ่ายจาก TMV 4						
22	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
23	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		R บ้านรางสาตี
24	DMA08S-06	ปลด	สับ		ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
25	DMA08R-01	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	R บ้านรางสาตี
26	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
27	ย้ายโหลดวงจร DMA 6,7,8,10 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก TMA 2						
28	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DMABVB-01	สับ	ปลด		DMA		- ขนนานบัส
30	ให้ตรวจสอบพร้อมควบคุมแรงดันด้าน BUS 2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV. โดยให้นำ CAPA ด้าน BUS 2 เข้าที่ละ STEP						
31	ย้ายโหลดวงจร DMA 1,2,5 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KCC 8						
32	DMA05S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านสายชล
33	DMA01BVB-01	สับ	ปลด		DMA		- INCOMING 1
34	DMA01YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	DMA02YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	DMA02YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
37	DMA02YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
38	ให้ตรวจสอบพร้อมควบคุมแรงดันด้าน BUS 1 ให้อยู่ที่ 22.5 kV. โดยให้นำ CAPA ด้าน BUS 1 เข้าที่ละ STEP						
39	KCB02YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	KCB02YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
42	KCB02YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
43	KCB02YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
44	ตรวจสอบ LBS KCB02YS-12 (หม้อบ้านเอื้ออาทร) ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลดและล๊อคกุญแจ						
45	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
46	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		- -
47	KCC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
48	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
49	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
50	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
51	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
52	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
53	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
54	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
55	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- -
56	KCC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
57	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
58	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
59	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
60	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
61	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
62	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
63	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
64	KCB02YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
65	KCB02YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	KCB02YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
67	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	ย้ายโหลดวงจร DMA 1,2,5 ทั้งหมด กลับจาก KCC 9						
70	DMA02YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี
71	DMA02YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ไบมีด 115 เควี
72	DMA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	DMA01YB-01	ปลด	สับ		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	DMA01BVB-01	ปลด	สับ		DMA		- INCOMING 1
75	DMA05S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านสายชล
76	ย้ายโหลดวงจร DMA 6,7,8,10 ทั้งหมด กลับจาก TMA 2						
77	DMABVB-01	ปลด	สับ		DMA		- ขนानบัส
78	DMA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
79	- ย้ายโหลด DMA 8 บางส่วน กลับจาก TMV 4						
80	TMV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
81	DMA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ตมข.	SCADA	R บ้านรางสาละ
82	DMA08S-06	สับ	ปลด		ตสร.	SCADA	SF6 สวนเปี่ยมสุข
83	TMV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R บ้านหนองข้าวนก
84	DMA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R บ้านรางสาละ
85	- ย้ายโหลด KCE 1,3 กลับจาก DMA 2						
86	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
87	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		-
16	DMA02S-11	สับ	ปลด		ตมข.	SCADA	SF6 หนองโสน
90	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
91	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
92	KCC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
93	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
94	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
95	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		-
96	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		-
97	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
98	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
99	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
100	DMA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	KCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>						

