



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10 พ.ค. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.).๕๙๖/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทุ้มแบน ๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|--|
| ๑ | KTD | ๑๔ พ.ค. ๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ปลด Breaker ๑๑๕ kV KTDBYB-๐๑ เพื่อ ทดสอบ Timing | ปลด Breaker และ ใบมีด หัว - ท้าย ๐๙๐-๙๗๓๑๗๓๖ (กบร.) |
| ๒ | BYB-๐๑ | ๑๖ พ.ค. ๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเตอร์ 115KV จาก KTD BYB-01 ถึง ใบมีด หัว - ท้าย.
ในวันที่ 14, 16 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 591/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุญทอง ผาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กบป.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

Signature

(นางสาวสุกษา วงศ์บุญธรรม)

วศก. 4 แทน ทน.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

เลขที่ กบร.(ขอ.) 591/2567
เรียน อก.สฟ.(ก.3), อก.ปบ.(ก.3)

ตามที่ กบร. ขอความอนุเคราะห์เข้าทดสอบอุปกรณ์ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กพก.3 จำนวน 4 วัน ในช่วงวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2567 นั้น เนื่องจากบริษัทผู้เสนอราคาบางรายไม่สามารถเข้าทดสอบตามกำหนดได้นั้น กบร. จึงขอเปลี่ยนกำหนดการเข้าทดสอบอุปกรณ์เป็นดังนี้

1. สถานีไฟฟ้า AIS จำนวน 2 วัน ที่สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ในวันที่ 14,16 พฤษภาคม 2567
2. สถานีไฟฟ้า GIS จำนวน 2 วัน ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน 4 ในวันที่ 15,17 พฤษภาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นางนงลักษณ์ สุวรรณจรัส)
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบร. ถึง กสฟ.(ก.3), กปบ.(ก.3)
เลขที่ กบร.(๒๐) ๕๑๙/๒๕๖๗ วันที่ 19 เม.ย. 2567
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าทดสอบอุปกรณ์ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ.3 จำนวน 4 วัน
เรียน อก.สฟ.(ก.3), อก.ปบ.(ก.3)

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ มีแผนงานเข้าดำเนินการทดสอบคุณภาพของเครื่อง Circuit Breaker Analyzer จำนวน 3 ผลัดกันที่ กบร. จัดซื้อ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาผลฯ นั้น

กบร. จึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ และบริษัทฯ เข้าดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ.3 จำนวน 4 วัน โดยแบ่งเป็นสถานีไฟฟ้า AIS จำนวน 2 วัน ที่สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 และสถานีไฟฟ้า GIS จำนวน 2 วัน ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน 4 ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 และขอความอนุเคราะห์ให้ กสฟ.(ก.3) จัดส่ง Wiring diagram พร้อมผล Commission test/Routine test ของตู้คอนโทรลที่จะดำเนินการทดสอบ และออกหนังสืออนุญาตเข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Work permit) เบื้องต้น กบร. ประสานงานกับ นายพนด ดิลอด วศก.7 ผสภ. กสฟ.(ก3) ไว้แล้ว ทั้งนี้มอบหมายให้นางสาวศศิเพ็ญ แพทย์พงศ์ ชม.บอ. กบร. หมายเลขโทรศัพท์ 090-9731736 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นางนงลักษณ์ สุวรรณจรัส)
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า

ผบอ. กบร.

โทร.5467 (ศศิเพ็ญ) 