



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(สก). ๕๙๗/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน ๔ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAD	๑๕ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด Breaker ๑๑๕ kV SADBYB-๐๑ เพื่อ	น.ส.ศศิเพ็ญ แพทย์พงศ์ ๐๙๐-๙๗๓๑๗๓๖ (กบร.)
๒	BYB-๐๑	๑๗ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ทดสอบ Timing	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนอด ดิลลิต ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก SADBYB-01 ถึง ใบมีดหัว-ท้าย
ในวันที่ 15 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 592/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SADBYB-01 ถึง ใบมีดหัว-ท้าย
ในวันที่ 17 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา วงศ์บุญตก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนอด ดิลลิต

Signature

(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญตก)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. สฟ.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)


เลขที่ กบร.(บอ.) 591/2567
เรียน อก.สฟ.(ก.3), อก.ปป.(ก.3)


ตามที่ กบร. ขอความอนุเคราะห์เข้า
ทดสอบอุปกรณ์ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้า
ในพื้นที่ กฟภ.3 จำนวน 4 วัน ในช่วงวันที่ 14-17
พฤษภาคม 2567 นั้น เนื่องจากบริษัทผู้เสนอราคา
บางรายไม่สามารถเข้าทดสอบตามกำหนดได้นั้น
กบร. จึงขอเปลี่ยนกำหนดการเข้าทดสอบอุปกรณ์
เป็นดังนี้

1. สถานีไฟฟ้า AIS จำนวน 2 วัน ที่สถานี
ไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ในวันที่ 14,16 พฤษภาคม
2567

2. สถานีไฟฟ้า GIS จำนวน 2 วัน ที่สถานี
ไฟฟ้าสามพราน 4 ในวันที่ 15,17 พฤษภาคม
2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้ง
ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นางนงลักษณ์ สุวรรณจำรัส)
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า

ผบอ. กบร. 
โทร.5467 (ศศิเพ็ญ)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบร.

ถึง กสฟ.(ก.3), กปบ.(ก.3)

เลขที่ กบร.(๒๐) 5๑1/2567

วันที่ 19 เม.ย. 2567


เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าทดสอบอุปกรณ์ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ.3 จำนวน 4 วัน

เรียน อก.สฟ.(ก.3), อก.ปบ.(ก.3)

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ มีแผนงานเข้าดำเนินการทดสอบคุณภาพของเครื่อง Circuit Breaker Analyzer จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ที่ กบร. จัดซื้อ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาผลฯ นั้น

กบร. จึงขอความอนุเคราะห์ให้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ และบริษัทฯ เข้าดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ Circuit Breaker ในสถานีไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ.3 จำนวน 4 วัน โดยแบ่งเป็นสถานีไฟฟ้า AIS จำนวน 2 วัน ที่สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 และสถานีไฟฟ้า GIS จำนวน 2 วัน ที่สถานีไฟฟ้าสามพราน 4 ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 และขอความอนุเคราะห์ให้ กสฟ.(ก.3) จัดส่ง Wiring diagram พร้อมผล Commission test/Routine test ของตู้คอนโทรลที่จะดำเนินการทดสอบ และออกหนังสืออนุญาตเข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Work permit) เบื้องต้น กบร. ประสานงานกับ นายพดล ดีลอด วศก.7 ผสภ. กสฟ.(ก3) ไว้แล้ว ทั้งนี้มอบหมายให้นางสาวศศิเพ็ญ แพทย์พงศ์ ชผ.บอ. กบร. หมายเลขโทรศัพท์ 090-9731736 เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นางนงลักษณ์ สุวรรณจรัส)
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบไฟฟ้า

ผบอ. กบร.

โทร.5467 (ศศิเพ็ญ) 