

# Switching Deadline

03/05/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อท.(ปบ) ๑๕๕๙/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงช่วงบ้านหนองแหน ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F3 UTV03	8 พ.ค.2567	08.30	16.30	ป.บ.ช่วงบ้านหนองแหน ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2	จาก SF6 UTV03S-03 พิกัด 14.42789, 99.90760 *H1 บดขูดจัมป์ SF6 ต่อ ทิ้ง 2 ครัว	ถึง DIS ชั่วคราว หน้าวัดห้วยมงคล พิกัด 14.45043, 99.89687	นายจกมล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ L ฟีดเดอร์ UTV3 จาก UTV3S-03 ถึง Dis ๖๓ หน้าวัดห้วยมงคล

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 597/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรุณปภินธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟอ.อุทอง โทร .....

(นาย ศุภสวัสดิ์ เกียงผอง)  
๐๒๑-๕ ๓๓๓-๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อุทอง

อก.บข.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. ..... (สถานีฯ .....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ UTV03 บริเวณ UTV03S-03 SF6 บริเวณตรงข้ามแยกหนองแห่น - DIS.ชค.หน้าวัดห้วยมงคล				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	597/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	1 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพริภัทร, นส.สุภชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
3	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
4	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
5	UTV03R-01	Normal	Nonre,Block Gnd		อทง.	R	หนองแห่น
6	- ย้ายโหลด UTV03 ไปจ่ายจาก UTV02						
7	UTV02S-04	ปลด	ล๊اب		อทง.	SCADA	SF6 บ้านไซฟ่อน
8	DIS ชค.UTV03	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หน้าวัดห้วยมงคล
9	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
10	UTV03R-01	ล๊اب	ปลด		อทง.	R	หนองแห่น
11	ใบมิดด้าน Source	ล๊اب	ปลด		อทง.	R	หนองแห่น
12	ใบมิดด้าน Load	ล๊اب	ปลด		อทง.	R	หนองแห่น
13	UTV03S-03	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		อทง.		SF6 ตรงข้ามแยกหนองแห่น
14	แจ้งกฟอ.อทง.ตรวจสอบ SF6 UTV03S-04 บริเวณปากทางเข้าแยกหนองแห่นให้อยู่ตำแหน่ง "OFF" พร้อม "ล๊อคคาน"						
15	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมป์ไลน์ UTV03 ช่วงดิ่งเข้า UTV03S-03 ออกทั้งสามเฟส						
16	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมป์ไลน์ UTV03 ช่วงดิ่งเข้า UTV03S-03 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
17	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมป์ไลน์ UTV04 ช่วงดิ่งเข้า UTV03S-04 ออกทั้งสามเฟส						
18	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมป์ไลน์ UTV04 ช่วงดิ่งเข้า UTV03S-04 ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.อทง.รับทราบ						
20	แจ้งกฟอ.อทง.Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งกฟอ.อทง.Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งกฟอ.อทง.Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งกฟอ.อทง.Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4						
24	แจ้งกฟอ.อทง.ลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
25	แจ้งกฟอ.อทง.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
26	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
27	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
28	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
29	หลังจากพอ.อทง.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
30	แจ้งพอ.อทง.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
31	แจ้งพอ.อทง.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
32	แจ้งพอ.อทง.ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
33	แจ้งพอ.อทง.ทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
34	ตรวจสอบDIS.ชค.ไลน์ UTV03 บริเวณก่อนสะพานข้ามคลองที่ย้ายจุดติดตั้งให้สับเข้าไว้ทั้งสามเฟส						
35	- จ่ายไฟ						
36	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
37	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
38	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
39	แจ้งพอ.อทง.ตรวจสอบ SF6 UTV03S-04 บริเวณปากทางเข้าแยกหนองแห่นให้อยู่ตำแหน่ง "OFF" พร้อม "ลือคคาน"						
40	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมไลน์ UTV03 ช่วงดึงเข้า UTV03S-03 เข้าทั้งสามเฟส						
41	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมไลน์ UTV03 ช่วงดึงเข้า UTV03S-03 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
42	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมไลน์ UTV04 ช่วงดึงเข้า UTV03S-04 เข้าทั้งสามเฟส						
43	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัมไลน์ UTV04 ช่วงดึงเข้า UTV03S-04 เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
44	UTV03S-03	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ตรงข้ามแยกหนองแห่น
45	โบริมิตด้าน Source	ปลด	สับ		อทง.		R หนองแห่น
46	โบริมิตด้าน Load	ปลด	สับ		อทง.		R หนองแห่น
47	UTV03R-01	ปลด	สับ คง Nonre, Block Gnd		อทง.		R หนองแห่น
48	- ย้ายโหลด UTV03 กลับคืนจาก UTV02						
49	DIS ชค.UTV03	ปลด	สับ		อทง.		DIS หน้าวัดห้วยมงคล
50	UTV02S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 บ้านไชฟ่อน
51	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
52	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
53	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
54	UTV03R-01	Nonre,Block Gnd	Normal		อทง.		R หนองแห่น
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



