



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) 814 /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณซล
ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

Switching Deadline

07/05/67

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เปลี่ยน DIS เป็น SF๖ แผนไฟฟ้าชนแดน ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----------|-----|--|
| ๑. | ONA04 | ๘ พ.ค. ๖๗ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ขอย้ายโหนดเพื่อ สับเปลี่ยน DIS เป็น SF๖ ไฟฟ้าชนแดน | ONA04S-07 | - | นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕ HOTLINE กระเช้า |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผชฟ.ที่ได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ เกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖.ผปน. โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ ONA04 จาก ONA045-07 ถึง
ในวันที่ ๒ พ.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 605/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ภิรมย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ เพ็ชรวิศักดิ์ ทาตพ
30 เม.ย. 67


(นายวิวัฒน์ ภิรมย์)
รท.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ ๑ แผน



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ONA04S-07 ซอยดับเพลิง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 8 พ.ค. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.อมน. | งานที่ทำ | เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 605/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ | | | | | | |
| 2 | ONA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONA | | |
| 3 | ONA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONA | | |
| 4 | ONB-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONB | | |
| 5 | ONA04VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONA | | |
| 6 | ONA09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONA | | |
| 7 | ONB10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONB | | |
| 8 | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 9 | ย้ายโหลด ONA04 ไปรับไฟจาก ONB10 | | | | | | |
| 10 | ONA09S-09 | ปลด | สับ | | อมน. | scada | SF6 ปากซอยสุखा 3 ผังเพชรเกษม |
| 11 | ONABVB-01 | ปลด | สับ | | ONA | | CB ขนานบัส |
| 12 | ONA04S-10 | ปลด | สับ | | อมน. | | DIS ซอยก้านทอง |
| 13 | ONA04S-07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | อมน. | | DIS ซอยดับเพลิง |
| 14 | ONABVB-01 | สับ | ปลด | | ONA | | CB ขนานบัส |
| 15 | ONA09S-09 | สับ | ปลด | | อมน. | scada | SF6 ปากซอยสุखा 3 ผังเพชรเกษม |
| 16 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ | | | | | | |
| 17 | ปฏิบัติงานโดยวิธี HOTLINE | | | | | | |
| 18 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 19 | แจ้งชุดปฏิบัติงานได้ (ขณะปฏิบัติงานให้ Manual ONA04, ONB10 ไว้) | | | | | | |
| 20 | ONA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONA | | |
| 21 | ONA-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONA | | |
| 22 | ONB-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONB | | |
| 23 | ONA09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONA | | |
| สิ้นสุด Switching แรก | | | | | | | |
| 24 | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ | | | | | | |
| 25 | ตรวจสอบ ONA04S-07 ซอยดับเพลิง อยู่สถานะ OPEN+LOCK คาน | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------|---------------------------|
| 26 | ONA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONA | | | |
| 27 | ONA-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONA | | | |
| 28 | ONB-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | ONB | | | |
| 29 | ONA09VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | ONA | | | |
| 30 | ย้ายโหลด ONA04 กลับจาก ONB10 | | | | | | | |
| 31 | ONA04S-07 | ปลด,รีเซ็ตคาน | สับ | | อมน. | | SF6 | ชอยดับเพลิง |
| 32 | ONA09S-09 | ปลด | สับ | | อมน. | scada | SF6 | ปากชอยสุขาฯ 3 ฟังเพชรเกษม |
| 33 | ONABVB-01 | ปลด | สับ | | ONA | | CB | ขนานบัส |
| 34 | ONA04S-10 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | อมน. | | DIS | ชอยก้านันหล่อ |
| 35 | ONABVB-01 | สับ | ปลด | | ONA | | CB | ขนานบัส |
| 36 | ONA09S-09 | สับ | ปลด | | อมน. | scada | SF6 | ปากชอยสุขาฯ 3 ฟังเพชรเกษม |
| 37 | ONA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONA | | | |
| 38 | ONA-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONA | | | |
| 39 | ONB-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | ONB | | | |
| 40 | ONA04VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONA | | | |
| 41 | ONA09VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONA | | | |
| 42 | ONB10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | ONB | | | |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | | |