



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 พ.ค. 2567

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 2 (กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA2-KT1A	13 พ.ค. 67	07.30 น.	12.30 น.	แก้ไขเทพพันสายไฟที่เริ่มคลายบริเวณ หัว Bushing H2 เฟส A ของ SA2-VW1A และเปลี่ยนฝาครอบหัว Bushing HS SA2-KW1A	SA2 2212	SA2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT1A จาก SA2 2212 ถึง SA2 2217

ในวันที่ 13 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 12:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 607/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ^{น.ส.} สุภัทรา วงศ์บุญกลาง ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สุภัทรา
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญกลาง)

จตท. 4 แทน ทน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. น.ส. สังกร.....

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ค. 67	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 12.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขเทพื้นสายไฟที่เริ่มคลายบริเวณหัว Bushing H2 เฟส A ตามใบขอปฏิบัติงาน 607/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุกสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, วรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SAB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ย้ายโหลด SAB-KT1A ไปรับไฟจาก SAB-KT2A						
5	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		ขนานบัส
6	SAB01BVB-01	สับ	ปลด		SAB		INCOMING 1
7	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		INCOMING 1
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 07.30 น.						
9	SA2 2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 kV
10	SA2 2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 kV
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	SAB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
15	SAA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SA2 2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 kV
18	SA2 2212	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 kV
19	ย้ายโหลด SAA-KT1A กลับจาก SAA-KT2A						
20	SAB1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		INCOMING 1
21	SAB1BVB-01	ปลด	สับ		SAB		INCOMING 1
22	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAB		ขนานบัส
23	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
24	SAB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 37266 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv.
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 2217)

งานที่ทำ แก้ไขเทปพันสายไฟที่เริ่มคลายบริเวณหัว Bushing H2 เฟส A ของ SA2-VW1A
และเปลี่ยนฝาครอบหัว Bushing HS SA2-KW1A

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.