



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป)๓๐๓/๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชราสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน ตามแผนผังส่งแบบ  
 จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.8 สถานี ด่านช้าง	13 พ.ค.2567	13.00	15.00	ขอปลด DAA08S-11 บ้านพุกร่าง เพื่อแก้ไข จุดร้อน (ปฏิบัติงาน โดยออนไลน์)	-	-	นายพิเชษฐ์ นักร้อง พชง.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร.๐๘๓- ๐๑๒๑๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ท.ผ.ก.บ.....โทร๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

รัช

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ DAA8 จาก DAA8S-11 ถึง DAA8S-11  
 ในวันที่ 13 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 612/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนาเดช กิตตินวโชค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตตินวโชค

ธนาเดช กิตตินวโชค  
 (นายธนาเดช กิตตินวโชค)  
 ๒๐ ก.๕ แทน น.พ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียน ผจก. กฟภ-๓๖

อก.บ.ช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
 แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เลอพงศ์ แก่นจันทร์

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ DIS DAA08S-11 บ้านพุกร่าง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ค. 67	ระหว่าง	13.00 น.	ถึง	15.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 612/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ				วันที่ 2 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 2 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 2 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อน DIS DAA08S-11 บ้านพุกร่าง ด้วยวิธี ทำ Bypass โดย Hotline ดำเนินการ (ไม่ต้องย้ายโหลด)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
3	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ Hotline ทำการ Bypass DIS DAA08S-11 บ้านพุกร่างได้						
5	หลังจาก Hotline ทำการ Bypass DIS DAA08S-11 บ้านพุกร่าง เรียบร้อย						
6	DAA08S-11	สับ	ปลด		ดช.		DIS บ้านพุกร่าง
7	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดการปฏิบัติงานใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
9	ตั้ง "OFF" Auto Reclose DAA08VB-01 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน DIS DAA08S-11 บ้านพุกร่าง ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
11	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
12	DAA08S-11	ปลด	สับ		ดช.		DIS บ้านพุกร่าง
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ Hotline ทำการปลด Bypass DIS DAA08S-11 บ้านพุกร่าง ออกได้						
14	หลังจาก Hotline ทำการปลด Bypass DIS DAA08S-11 บ้านพุกร่าง ออกเรียบร้อยแล้ว						
15	DAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							