



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป)๓๐๑๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขข้อบกพร่อง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.8 สถานี ด่านช้าง	15 พ.ค.2567	13.00	15.00	ขอปลด DAA08S-02 ก่อนถึงสถานีวิทยุ ชุมชนเพื่อแก้ไขจุด ร้อน (ปฏิบัติงานโดย ฮอทไลน์)	-	-	นายพิเชษฐ์ นกห้อง พงษ.๔ กฟส.อ.ด้านช่าง เบอร์โทร. ๐๘๓๐- ๐๑๒๑๒๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโรด ตำแหน่ง หน.กป.....โทร๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA8 จาก DAA8S-02 ถึง -
ในวันที่ 15 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 613/ 9567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย เอกสิทธิ์ เกี่ยมพอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตตินวโรด

(นายเอกสิทธิ์ เกี่ยมพอง)
๐๑๓-๕ ๓๓๓ ๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๑๕.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกสิทธิ์ เกี่ยมพอง)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที่ 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ SF6 DAA08S-02 ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ค. 67	ระหว่าง	13.00 น.	ถึง	15.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 613/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	2 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แก้ไขจุดร้อน SF6 DAA08S-02 ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง ด้วยวิธี ทำ Bypass โดย Hotline ดำเนินการ (ไม่ต้องย้ายโหลด)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	DAA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ Hotline ทำการ Bypass SF6 DAA08S-02 ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง ได้						
5	หลังจาก Hotline ทำการ Bypass SF6 DAA08S-12 ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง เรียบร้อย						
6	DAA08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.	SF6	ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง
7	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียดการปฏิบัติงานใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
9	ตั้ง "OFF" Auto Reclose DAA08VB-01 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน SF6 DAA08S-02 ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
11	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
12	DAA08S-02	ปลด	สับ		ดช.	SF6	ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ Hotline ทำการปลด Bypass SF6 DAA08S-02 ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง ออกได้						
14	หลังจาก Hotline ทำการปลด Bypass SF6 DAA08S-12 ก่อนถึงสถานีวิทยุชุมชนคนด่านช้าง ออกเรียบร้อยแล้ว						
15	DAA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							