



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป)๓๐๔/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน ซีที แบงแดน ที่ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.9 สถานี ด่านช้าง	15 พ.ค.2567	09.00	12.00	ขอปลด DAA09S-12 เขาช่องคับ เพื่อแก้ไข จุดร้อน (ปฏิบัติงาน โดยฮอทไลน์)	-	-	นายพิเชษฐ์ นกห้อง พชง.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร.๐๘๘๓- ๐๑๒๑๒๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ทม.กป.....โทร๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

รัช

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ DAA๐๙ DAA๐๙S-12 ฟีดเดอร์ เขาช่องคับ จาก เขาช่องคับ ถึง -
ในวันที่ 15 พค 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 614/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชังกล จิตระณาศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนาเดช กิตตินวโชค

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๕, กฟส.๒๑๕

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ธนา
(นายธนาเดช กิตตินวโชค)
จก.๕กทจน.๖๖.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

SF6 DAA09S-12 (เขาช่องคับ)

15 พ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
กฟส.ดช.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	614/67
	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่	5 พฤษภาคม 2567
			วันที่	5 พฤษภาคม 2567
			วันที่	5 พฤษภาคม 2567

1. นายพรินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	ชุด HL ปฏิบัติงานที่ SF6 DAA09S-12						
2	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	SCADA AVR	ทุ้งแสม
3	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA AVR	ทุ้งแสม
4	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU	-	
5	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU	-	LOAD 1.93 MW
6	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปรับไฟจาก BOU02						
7	BOU02S-05	ปลด	สับ		หปร.	SF6	จุดแบ่งแดน หปร.-ดช.
8	DAA09S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.	SF6	บ้านเขาช่องคับ
9	แจ้งชุด HL ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 DAA09S-12 (บ้านเขาช่องคับ) ได้						
10	ขณะที่ชุด HL ทำงานให้ตั้ง Manual DAA09R-01 , BOU02 ไว้ทั้ง 2 วงจร						
11	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.	SCADA AVR	ทุ้งแสม
12	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุด HL แจ้งปฏิบัติงานที่ SF6 DAA09S-12 แล้วเสร็จ						
14	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	SCADA AVR	ทุ้งแสม
15	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU	-	-
16	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนกลับจาก BOU02						
17	DAA09S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.	SF6	บ้านเขาช่องคับ
18	BOU02S-05	สับ	ปลด		หปร.	SF6	จุดแบ่งแดน หปร.-ดช.
19	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.	SCADA AVR	ทุ้งแสม
20	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA AVR	ทุ้งแสม
21	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU	-	-
22	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							