



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 01432

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ดันยิตเส็ง

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...ตัดไฟปรับปรุง ๒๒KV ช่วงถนนคลองทางหลวง-วัดวังน้ำขาว(ร้านโชค
ยืนยง)...ตามแผนผังส่งแจกแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๐๙	๑๕ พ.ค.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ตัดไฟทาดสาย ๑๑๕KV ช่วงถนน คลองทางหลวง-วัดวังน้ำขาว(ร้าน โชคยืนยง	NCA๐๙-๐๓	-disชั่วคราวร้านโชคยืนยง -disชั่วคราวคลองโพธิ์(ฝั่ง คลองทางหลวง)	ประเมศวร์ หนูเชื้อเรียง ๐๙๒-๘๘๔๕๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ๓.แยกโรงเรียนคลองทางหลวง-ร้านโชคยืนยง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายณิชนันท์ ผูกลิ้ม ตำแหน่ง ช.ม.ป. โทร. ๐๘๖-๓๑๓๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีเอกสารข่าวดู ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวดู ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวดู
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ดันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 1 จาก NCA๐๙-๐3 Dis.ค. คลองโพธิ์ (ฝั่งคลองทางหลวง)
ในวันที่ 15 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 618/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ศรีโพธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ K. วิจิตรชัย ผูกลิ้ม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.๒๕๖๗

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี) - -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสามแยกโรงเรียนคลองทางหลวง - ร้านโชคนียง (NCA09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	28 เม.ย. 67	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	พาดสาย 115kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	618/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	5 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายพิรภัทร,นางสาวสุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
		1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-		
3	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-		
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-		
5	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA	-	Load = 9.21 MW.	
6	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-		
7	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-		
8	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB	-	Load = 8.65 MW.	
9	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ NCA09								
10	NCA09S-13	ปลด	สับ			สพร.		ขอยโรงน้ำเกลือ	
11	Dis ชด. NCA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพร.		คลองโพธิ์ (ฝั่งคลองทางหลวง)	
12	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAB05								
13	NCA09S-04	ปลด	สับ			สพร.	SCADA	SF6	สามแยกวัดวังน้ำขาว
14	NCA04S-04	ปลด	สับ			สพร.	SCADA	SF6	หน้า รพ.สามพราน
15	NCABVB-01	ปลด	สับ			SAB		-	
16	Dis ชด. NCA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพร.		DIS	หน้าร้านโชคนียง
17	NCA04S-04	สับ	ปลด			สพร.	SCADA	SF6	หน้า รพ.สามพราน
18	NCABVB-01	สับ	ปลด			SAB		-	
19	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.								
20	NCA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพร.		DIS	สามแยกคลองทางหลวง
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.สพร. รับทราบ								
22	แจ้ง กฟส.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1								
23	แจ้ง กฟส.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2								
24	แจ้งให้ กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย								
25	แจ้ง กฟส.สพร. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด								
26	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-	
27	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		28	NCS-KT4A					
29	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-		
30	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-		
31	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-		
32	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-		
33	****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****							
34	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
35	NCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-		
36	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
37	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-		
38	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
39	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-		
40	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-		
41	เมื่อ กพอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
42	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G1							
43	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G2							
44	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 22kV							
45	NCA09S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS	สามแยกคลองทางหลวง
46	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน กลับจาก SAB05							
47	NCA04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6	หน้า รพ.สามพราน
48	NCABVB-01	ปลด	สับ		SAB		-	
49	Dis ชค. NCA09	ปลด	สับ		สพร.		DIS	หน้าร้านโชคยืนยง
50	NCA09S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	สามแยกวัดวังน้ำขาว
51	NCA04S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	หน้า รพ.สามพราน
52	NCABVB-01	สับ	ปลด		SAB		-	
53	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ NCA09							
54	Dis ชค. NCA09	ปลด	สับ		สพร.		DIS	คลองโพธิ์ (ฝั่งคลองทางหลวง)
55	NCA09S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ซอยโรงน้ำเกลือ
56	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-		
57	NCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-		
58	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-		
59	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-		
60	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-		
61	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-		
62	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-		
63	****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****							

งานดับไฟวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 พาดสาย 115KV

ช่วง 3 แยกคลองทางหลวง - ร้านโชคยืนยง

