



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) 846 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เปลี่ยน DIS เป็น SF๖ แผนไฟฟ้าชนแดน ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONA06	๑๐ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหลดเพื่อ สับเปลี่ยน DIS เป็น SF๖ ไฟฟ้าชนแดน	ONA06S-03	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕ HOTLINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผชฟ.ที่ได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ เกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปน. โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ONA06 จาก ONA65-03 ถึง ONA65-03
ในวันที่ 10 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 618/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัทร ไกรพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ไกรสรศักดิ์ ทวนหนู


(นายพิรภัทร ไกรพันธ์)
จศก.411๓4 นศ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทพส.อมช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจฟ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ONA06S-03 หลังเซเว่นปากช.ติสโตน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6			ตามใบขอปฏิบัติงาน	618/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์				วันที่	6 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	6 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	6 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
3	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
4	ONA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
5	ONA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
6	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
7	OND06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
8	OND09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
9	ย้ายโหลด ONA06 บางส่วน ไปรับไฟจาก OND09						
10	ONA06S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6 หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (บน)
11	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		- ขนนานบัส
12	ONA05S-08	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (ล่าง)
13	ONA06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หลังเซเว่นปากชติสโตน
14	ONA05S-08	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (ล่าง)
15	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนนานบัส
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
19	***ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง OFF AUTO RECLOSE ONA06 และ OND09 ไว้***						
20	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
21	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
22	ONA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
23	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		
24	OND06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟส.อมน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
26	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		
28	แจ้ง กฟส.อมน. ตรวจสอบ SF6 ONA06S-03 หลังเซเว่นปากช.ติสโตน อยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"						
29	ย้ายโหลด ONA06 บางส่วน คีนจาก OND09						
30	ONA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 หลังเซเว่นปากชติสโตน
31	ONA06S-05	สับ	ปลด		อมน.		SF6 หน้าโรงเรียนวัดศรีสำราญ (บน)
32	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
33	ONA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
34	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		
35	OND09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							