



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

08/05/67

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบางนางบวช... ตามบันทึกจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT2A//3A	9 พ.ค. 67	08.00 น.	16.30 น.	ล้างมูลนก	DBN 2222	DBN 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A//3A จาก DBN 2222 ถึง DBN 2227
ในวันที่ 9 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 627/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิศ นุญญู ประสานงานการขอตัดไฟกับ เคช ภาศัพท์ โค้งสุนทรภาณ

รุจกษา
(นางสาวรุจกษา ว่องบุญท.)
วศก.4 แทน ทพ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)
เรียน ผจก..... กฟผ. เดิมบางบวช

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี DBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 22 เมษายน 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : ล้างมูลนกที่ DBN KT2A,KT3A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน พุธที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน พุธที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV DBN KT2A,KT3A (เบรกเกอร์ DBN 2222 และใบมีด DBN 2227) ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดใบมีด Incoming ที่รับจาก 115/22 kV DBN KT2A,KT3A ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากร

ตำแหน่ง : วิศว.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 22 เมษายน 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายรัฐติพงษ์ น้อยเพิ่ม

ตำแหน่ง : วิศว.7

โทร. : 02-590-5454
