



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณิชล

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

20/05/67

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... สุพรรณบุรี 1 ตามบันทึก จำนวน 1..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT1A	23 พ.ค. 67	08.00 น.	16.30 น.	ล้างมูลนก	SP 2212	SP 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ในวันที่ 23 พ.ค. 67 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1..... วงจร/หม้อแปลง SP-KT1A จาก SP 2212 ถึง SPA10VB-01 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 628/67

ในวันที่..... อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

ในวันที่..... อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... วรรณพงษ์ นกทต..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(นางสาวสุกัญญา..... มณฑุญญก.)
จตท.4 แทน ทพ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

กฟผ. - กฟผ.

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี..... SPA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 04-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 (KT1A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพผ.	งานที่ทำ	ล้างมูลนก	ตามใบขอปฏิบัติงาน	628/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	8 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
4	SPB07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPB		
5	SPA07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA		-
6	SPA10VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA		-
7	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก SPA07						
8	SPA07S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอดรถพยาบาล
9	SPA10S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.
10	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก SPB07						
11	SPA09S-04	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 เชิงสะพานแม่น้ำท่าจีน
12	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA10
13	ย้ายโหลด SP KT1A ไปรับไฟจาก SP KT2A						
14	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
15	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 1
16	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 1
17	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
18	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
19	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		
21	SPB07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPB		
22	SPA07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อ กพผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
24	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
26	SPB07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPB		
27	SPA07VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
29	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
30	SPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 1
31	ย้ายโหลด SP KT1A กลับจาก SP KT2A						
32	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
33	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
34	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก SPB07						
35	SPA10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPA		CB SPA10
36	SPA09S-04	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 เจริงสะพานแม่น้ำท่าจีน
37	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก SPA07						
38	SPA10S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.
39	SPA07S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ลานจอดรถพยาบาล
40	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
41	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
42	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
43	SPB07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPB		
44	SPA07VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-
45	SPA10VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching							

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นันทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 22 เมษายน 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : ล้างมูลนกที่ SP KT1A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน พุธที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน พุธที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV SP KT1A (เบรกเกอร์ SP 2212 และใบมีด SP 2217) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี
ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดใบมีด Incoming ที่รับจาก 115/22 kV SP KT1A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากกร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 22 เมษายน 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายรัฐติพงษ์ น้อยเพิ่ม

ตำแหน่ง : วศก.7

โทร. : 02-590-5454