



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล.....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.....

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....
ตำแหน่ง ..

Switching Deadline

21/05/67

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี.1 ตามบันทึก จำนวน 1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT2A	24 พ.ค. 67	08.00 น.	16.30 น.	ล้างมูลนก	SP 2222	SP 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SP-KT2A จาก SP 2222 ถึง SP 2227
ในวันที่ 24 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 629/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ๒ก้องมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.....
8 พ.ค. 67

(นาย ศิริวัฒน์ ๒ก้องมณี)
จก.ก-5 ๒๗๓๓ ๑๕๖.กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี..... SPA.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี 1 (KT1A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24-พ.ค.-67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ล้างมูลนก ตามใบขอปฏิบัติงาน 629/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวุฒน์ แก้วสมนึก		วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18 MW
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15 MW
3 ย้ายโหลด SP KT2A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SP KT1A							
4	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
5	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2
6	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
7	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไปมิต
9	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
11	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไปมิต
13	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
14	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
15 ย้ายโหลด SP KT2A ทั้งหมด กลับจาก SP KT1A							
16	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
17	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
18	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : ศูนย์นทบุรี กฟผ. - แผนกจัดการปฏิบัติการ

วันที่ : 22 เมษายน 2567

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

เพื่อปฏิบัติงาน : ล้างมูลนกที่ SP KT2A

ตั้งแต่ : เวลา 08.00 น. วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลด 115/22 kV SP KT2A (เบรกเกอร์ SP 2222 และใบมีด SP 2227) ที่ สฟ.สุพรรณบุรี
ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดใบมีด Incoming ที่รับจาก 115/22 kV SP KT2A ที่ สฟ.สุพรรณบุรี ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 22 เมษายน 2567

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : นายรัฐติพงษ์ น้อยเพิ่ม

ตำแหน่ง : วศก.7

โทร. : 02-590-5454
