



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 20219 /2564	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	6 สิงหาคม 2564		

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงราชบุรี 3

อุปกรณ์ - RB3-230 kV. Main Bus No.1

งานที่ทำ Replace CVT.230 KV. VZ1C เฟส B เนื่องจากขาด Secondary Volt ไม่ออก


หมายเหตุ - ควบคุมโหลดที่ สฟ. SN2 ไม่เกิน 100 MW. และ สฟ. SN4 ไม่เกิน 210 MW.

วันและเวลาขอตัดไฟ

เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2564	เวลา 07.00 น.
ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2564	เวลา 17.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.