



บันทึก

ที่	หจล-ส. 14207 /2563	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	23 พฤศจิกายน 2565	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่ง 115 kV สมุทรสาคร 2 - สมุทรสาคร 4 วงจร 2		
อุปกรณ์	De-energize 115 kV Line SN2-SN4 No.2		
งานที่ทำ	Correct Hot Clamp		
หมายเหตุ	- กรณี 115 kV Line SN2-SN4 No.1 หลุดออกจากระบบ ทำให้ Break Loop 115 kV ระหว่าง สฟ. SN2 และ สฟ. SN4		
	- แจ้ง กฟภ. ควบคุม Load ที่ สฟ. SN2 ไม่เกิน 80 MW		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.