

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๔๙๕/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปลาม้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปลาม้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา ตามแผนผังสังขเนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๕- BAM๑๑	๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗	๑๓.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕	BAM5S-06 BAM5S-05	DISS ชั่วคราว สะพาน ทรงกระเทียม	นายวีระพงษ์ ลออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC ๑๘๕ บริเวณแบ่งแดนคลองสาหร่ายชนแดนบ้านเสนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ลออเอี่ยม ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร. ๐-๙๓๒๑๒-๗๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ)

ผจก.กฟส.อ.บางปลาม้า

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ BAM05,10 จาก BAM5S-05,06 ถึง Dis ๕๑-บ้านจระเข้เทียม

ในวันที่ 14 พ.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 663/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์สวัสดิ์ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวีระพงษ์ ลออเอี่ยม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ขปม.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายศาศวัต ครอบประกอบกิจ)

ผจก. 6 กฟส. อ.บางปลาม้า

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แบ่งแดนคลองสาหร่าย BAM05,10					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ค. 67	เวลา	13.00 น.	ถึงเวลา	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	663/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ			วันที่	12 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 13.00 น.						
4	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BAM10VB-01 และ Pot. BAM10S-01 อยู่สถานะ Open						
5	ตรวจสอบ SF6 BAM05S-05, BAM05S-06 อยู่สถานะ Open+Lock						
6	Dis ชค. BAM05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บปม.		DIS สะพานทรงกระเทียม
7	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.บปม. ทราบ และแจ้งให้ทำการทดสอบไฟ						
8	แจ้งให้ กฟส.บปม. ทำการช็อตกราวด์ G1,G2,G3						
9	แจ้งให้ลง We safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
10	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กฟส.บปม. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมลงข้อมูล We Safe						
12	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
13	แจ้งให้ กฟส.บปม. ทำการปลดช็อตกราวด์ G1,G2,G3						
14	Dis ชค. BAM05	ปลด	สับ		บปม.		DIS สะพานทรงกระเทียม
15	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน งานปรับปรุง เปลี่ยนสาย SAC 185 บริเวณแบ่งแดนคลองสาทรายชนแดนบ้านเสนา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

