



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต. ทยค. - ๒๓๘ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันทันต์

วิญญขอดับไฟ

Switching Deadline

13/05/67

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ทยค

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	01	14 พค.67	15.00	16.30	ต่อเชื่อมกลับ DDE. แยกไปเซาวังเขมร	SYA 01R-01	SYA 01S-10	กอบชัย ศรีชะคำ พชง.5 061-6124232

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค.....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านวังตะเคียน - บ้านห้วยกบ ต.ท่าเสา อ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์.....ตำแหน่ง.....หม.กป.....โทร.....๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟผ.(หากมีโอกาสรูดผศ.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรูด ๑.๒ ไม่มีโอกาสรูด

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายทวิช จันทันต์.)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเตอร์ SYA1 จาก SYA1R-01 ถึง SYA1S-10
ในวันที่ 14 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 668/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... กฤษณะ นกเปล..... ประสานงานการขอดับไฟกับ..... นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์.....

.....
(นายทวิช จันทันต์) ทัศนพล
๒๖.5 ๓๓๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก.กฟส.ทยค.; อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง..... 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	SYA01R-01 R รีเวอร์แคววิลเลจ ถึง SYA01S-10 DIS บล็อกกาวล์ที่ 5 ปตท.				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ค. 67	เวลา	15.00 น.	ถึง เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทยค.	งานที่ทำ	ดับไฟเชื่อม DDE ไลน์SYA01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 668/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	10 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	10 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	10 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,นางสาวสุภัสชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,นางสาวพิชยา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโฆช,วรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิทชิง						
2	SYA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	R	รีเวอร์แคววิลเลจ
3	ดับไฟเวลา 15.00 น.						
4	SYA01R-01	สับ	ปลด		ทยค.	SCADA	R รีเวอร์แคววิลเลจ
5	SW.LOAD	สับ	ปลด		ทยค.	R	รีเวอร์แคววิลเลจ
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทยค.รับทราบ						
7	แจ้งกฟส.ทยค.ทำการเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งกฟส.ทยค.ทำการเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
9	แจ้งกฟส.ทยค.ลง WE SAFE ให้ทราบ และปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
10	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	ตรวจสอบกฟส.ทยค.ทำการเชื่อม DDE แยกชั้นทวนสัญญาณวังเขมร (SYA01) เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
12	แจ้งกฟส.ทยค.ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งกฟส.ทยค.ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิทชิง						
15	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	กรีนเวิร์ล
16	จ่ายไฟ						
17	SYA01S-10	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	บล็อกกาวล์ที่ 5 ปตท.
18	- ย้ายโหลด SYA01 กลับจาก VLA02						
19	SW.LOAD	ปลด	สับ		ทยค.	R	รีเวอร์แคววิลเลจ
20	SYA01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทยค.	SCADA	R รีเวอร์แคววิลเลจ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	SYA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.		SF6	บ้านแก่งประลอม
22	SYA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R	รีเวอร์แคววิลเลจ
23	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R	กรีนเวิร์ล
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผังดับไฟเชื่อมต่อกลับจุดตัด DDE. ชั่วคราว

บริเวณบ้านห้วยกบ หมู่ 11 ต.ท่าเสา

