



บันทึก

ที่ หจล-ส. 35025/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 19 มกราคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี

อุปกรณ์ - NCS-KT7A [230 / 115 kv 300 MVA]

งานที่ทำ - Major inspection OLTC & Electrical test after Major inspection OLTC NCS-KT7A

หมายเหตุ - **Keep Load ที่ สฟ. NCS ไม่เกิน 270 MW**

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 07 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.