



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

19 มิ.ย. 67

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล .....	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง 1 (กฟผ.)... ตามบันทึก  
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BP1-KT3A	24 มิ.ย. 67 - 16 ก.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	Major Inspection BP1-KT3A ตัดต่อเนื่องข้ามวัน	BP1 2222	BP1 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. .... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP1-KT3A จาก BP1-2222 ถึง BP1-2227  
ในวันที่ 24 มิ.ย. 67 - 16 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 7-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 694/2567  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย โยธก งามดีโพธิ์ท่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.  
30 มิ.ย. 67

(นายโยธก งามดีโพธิ์ท่า)  
ชก.6 ปฏิบัติการแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผคฟ..... กฟผ. 30 มิ.ย. 67 .....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี BP1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 มิ.ย.- 16 ก.ค. 67	เวลา	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	<del>กฟผ. บ้านโป่ง</del>	งานที่ทำ	Major Inspection (ดับต่อเนื่องข้ามวัน) ตามใบขอปฏิบัติงาน 694/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 1 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<del>พิชชา</del>		วันที่ 1 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฉกริษนทร,นางสาวพิชชา,นายฉัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 11.5 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 12.1 MW
4	ย้ายโหลดหม้อแปลง KT3A ทั้งหมดไปจ่ายจาก KT1A//2A						
5	BPA0BVB-01	ปลด	สับ		BPA	CB	ขนานบัส
6	BPA1BVB-01	สับ	ปลด		BPA	CB	INCOMING 1
7	BPA1BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPA	CB	INCOMING 1
8	BP1-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
9	BP1-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานของ กฟผ. รับทราบ						
11	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงแรก %%%%%%%%%%							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กฟผ. ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
14	BPA1BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BPA	CB	INCOMING 1
15	BP1-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 22 เควี
16	BP1-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 22 เควี
17	ย้ายโหลดหม้อแปลง KT3A ทั้งหมดกลับจาก KT1A//2A						
18	BPA1BVB-01	ปลด	สับ		BPA	CB	INCOMING 1
19	BPA0BVB-01	สับ	ปลด		BPA	CB	ขนานบัส
20	BP1-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 37497/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	15 พฤษภาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1
อุปกรณ์	- BP1-KT3A [ 115 / 22 kv 50 MVA ] (BP1 2222, 2227)
งานที่ทำ	- Major Inspection
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 24	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ. 2567	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่ 16	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.