



วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

22 ม.ค. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดตม.(กป.) 18 / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณกุล

ชื่อผู้ส่ง นายรัฐกรณ์ เลิศสิทธิวรคุณ

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีดอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB๐๕	๒๕ ม.ค. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินติดตั้งคัสแทนทรอฟเอาท์ สามแยกห้วยด้วน	Dis ชั่วคราว หน้า อบต.ห้วยด้วนและ Dis ชั่วคราวหน้าจ สามแยกห้วยด้วน	ไลน์แยกเข้า ห้วยด้วนและ มาบแค Dis ชต. อ.ก.ป.บ. - ช.วิศ. ด้วน	นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร
					มบขบ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๔.๕.๖ ต.ห้วยด้วน ม.๒ ต.มาบแค

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร ตำแหน่ง หน.กป. โทร ๐๘๑-๘๘๙๓๕๒๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร)

ตำแหน่ง หน.กป.รักษาการแทน

มบขบ ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ NCB05 จาก ป.บ.๓.๑ (กรมเขาค้อ) ถึง ป.บ.๓.๑๓.๓๐

ในวันที่ 25-1-68 ตั้งแต่เวลา ๘-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 69/2568

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ งามพอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิติโรจน์ อธิศิริรัตนไกร

(ลงชื่อ) วรรณพงษ์ งามพอง

ตำแหน่ง (ว.ก. 5 หน. หน.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. หน.ส.๑๓๑

อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์นครปฐม ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามแยกห้วยด้วน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ติดตั้งDISแทนD/O			ตามใบขอปฏิบัติงาน 69/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ					วันที่	13 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	13 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	13 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นางสาวสุกัษชา, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
3	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
4	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
5	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
6	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
7	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing,GND		นช.	R	วัดลานแหลม
8	- ย้ายโหลด NCB05 บางส่วนไปรับไฟจาก NPT08						
9	NPT08VB-01	ปลด	ล๊ับ		NPT	CB	ขนานเมนบัส
10	NCB04S-05	ปลด	ล๊ับ		นช.	SCADA	SF6 ร้านชุดวิวัฒน์
11	NCB05S-08	ปลด	ล๊ับ		ดตม.	DIS	ศาลเจ้าบ้านดอนรวก
12	DISชค.NCB05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.	DIS	อบต.ห้วยด้วน
13	NCB04S-05	ล๊ับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ร้านชุดวิวัฒน์
14	NPT08VB-01	ล๊ับ	ปลด		NPT	CB	ขนานเมนบัส
15	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
16	DISชค.NCB05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.	DIS	CJ สามแยกห้วยด้วน
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
22	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
23	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
24	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
25	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
27	NCB05R-01	Nonreclosing,GND	Normal		นช.		R	วัดลานแหลม
***** สิ้นสุด Switching เช้า *****								
28	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด							
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1							
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2							
31	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
32	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง							
33	NPT-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT			
34	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT			
35	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT			
36	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT			
37	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB			
38	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing,GND		นช.		R	วัดลานแหลม
39	- จ่ายไฟ							
40	DISชด. NCB05	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	CJ สามแยกห้วยด้วน
41	- ย้ายโหลด NCB05 บางส่วนกลับจาก NPT08							
42	NPT08VB-01	ปลด	สับ		NPT		CB	ชานานเมนบัส
43	NCB04S-05	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6	ร้านชุดวิวาท์
44	DISชด. NCB05	ปลด	สับ		ดตม.		DIS	อบต. ห้วยด้วน
45	NCB05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS	ศาลเจ้าบ้านดอนรวก
46	NCB04S-05	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	ร้านชุดวิวาท์
47	NPT08VB-01	สับ	ปลด		NPT		CB	ชานานเมนบัส
48	NPT-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
49	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
50	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT			
51	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT			
52	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB			
53	NCB05R-01	Nonreclosing,GND	Normal		นช.		R	วัดลานแหลม
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

NCB06

แผนผังดับไฟวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568

NCB05-10
มีสายดิน

ไปวัดคอนรอก

ดีสชั่วคราวหน้า CJ สามแยกห้วยด้วน

13.884707, 100.102310

ไปอบต.ห้วยด้วน

NPT08

NCB05-02
ต.ค.เจ้าบ้าน อบต.ห้วยด้วน

13.886129, 100.102076

ดีสชั่วคราวหน้า อบต.ห้วยด้วน

G1

13.886344, 100.101579

จุดดับไฟติดตั้งดีสถาวร สามแยกห้วยด้วน

G2

จุดไหน

ไปวัดกงลาด

