



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.ตทสฟ.(ปก)๖๘๘/๒๕๖๗.....
ชื่อผู้รับ ..นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล.....
ชื่อผู้ส่ง ..นายสมหมาย ชื่นด้วง.....

วันที่.....๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..ภสฟ.(ก๓)..จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ..แก้ไข Dim CSCS.. สถานีไฟฟ้า..กระทุ่มแบน ๒.. ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3VB-01	๒๘ พ.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไข Dim CSCS 3VB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่ปลด ไบมีดต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายนิทัศน์ ศิริพิน ๐๘๘-๘๘๘-๘๘๑๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นายนิทัศน์ ศิริพิน... ตำแหน่ง ..พงษ.๔.ผ.ป.ภสฟ.(ก๓)... โทร.....๐๘๘-๘๘๘-๘๘๑๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อก.สฟ.(ก๓)
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTB3 จาก KTB 3VB-01 ถึง
 ในวันที่ 28 พค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 720/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อโศก ขจร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นิทัศน์ ศิริพิน

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟผ. กทม.....
อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจก. 1 (สถานี KTB.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี KTB					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข DIM KTB03VB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน	720/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายธนิต บุญชู		วันที่	18 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
3	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
4	KTB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- Load 6.0 MW
5	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		- Load 2.0 MW
6	ย้ายโหลด KTB03 ไปจ่ายจาก KTB08						
7	KTBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
8	KTB03S-04	ปลด	สับ		กทบ.		DIS คลองหมื่นปรารมย์
9	KTBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
10	KTB03VB-01	สับ	ปลด		KTB		-
11	KTB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTB		-
12	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
13	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
14	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
15	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
18	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
19	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
20	KTB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
21	KTB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTB		-
22	KTB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTB		-
23	KTBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
24	KTB03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS คลองหมื่นปรารมย์
25	KTBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
26	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
27	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
28	KTB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
29	KTB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							