

Switching Deadline.

19 พ.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๑๕๕๙ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๑๓/ พ.ค. ๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา ๑...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Feeder๓	๒๐ พ.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด Breaker Feeder๓ Truck Out ไม่สับ Ground เพื่อเปลี่ยน Auto Reclose Switch			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนอด ตีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๔ - ๔๐๖๖๓๘๘...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง...)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ TKMOS จาก TKMSVB-๑ ถึง Truck Out
ในวันที่ 20 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 729

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ทอวรงค์ ใส ประสานงานการขอตัดไฟกับ เอกพนอด ตีลอด 2000
18 พ.ค. 64

ทอวรงค์ ใส
(เอกทอวรงค์ ใส)
๖๖๐.ทพ. แล.จพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ทนค. กฟล. ทว.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....!..... แผ่น

แผนผังแนบ.....-..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ท่ามะกา 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 1								
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 พ.ค. 64	เวลา	09.00	น. ถึง	20 พ.ค. 64	เวลา	16.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Auto Reclose Switch			ตามใบขอปฏิบัติงาน	724/2564		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีณะ					วันที่	18 พฤษภาคม 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	18 พฤษภาคม 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	18 พฤษภาคม 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายคุมสวัสดิ, นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ TMK03VB-01 อยู่สถานะปลด						
3	TMK03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK	-	-
4	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ กบข.(ก.3) ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
5	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย สามารถทำการจ่ายไฟได้						
6	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ TMK03VB-01 อยู่สถานะปลด						
7	TMK03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK	-	-
8	ย้ายโหลด วงจร TMK03 กลับจากวงจร TMK02						
9	TMK02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK	-	-
10	TMK03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		TMK	-	-
11	TMK02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	หน้าสถานีฯ
12	TMK02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK	-	-
13	TMK03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						