



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

13/06/67

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS- KT1A/2A	18 มิ.ย. 67	07.30 น.	16.30 น.	Major Inspection	NCS 2212	NCS 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....


ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. วงจร/หม้อแปลง ^{NCS} KT1A/2A จาก ^{NCS} 2212 ถึง ^{NCS} 2217
ในวันที่ 18 มิ.ย 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 726/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สัทกรรณ ธิงามนรศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นทอ.


(นายพิชิต พิษิต)
อต.ก 4 แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ. ๓๖, กฟผ. ๓๗.๕

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี - NCA -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที่ 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครชัยศรี (กฟผ.) (KT1A/2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 มิ.ย. 67	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major inspection	ตามใบขอปฏิบัติงาน	726/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	28 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโฆช,นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	Load 1.1 MW
4	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
5	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA	-	Load 0.5 MW
6	NCABR-12	Normal	Nonreclosing		NCA	-	Load 5.4 MW
7	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
8	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	Load 6.98 MW
9	ย้ายโหลดวงจร NCA11 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร SAB10						
10	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวชนม
11	NCABR-11	สับ	ปลด		NCA	R	NCA11
12	SW.Load NCABR-11	สับ	ปลด		NCA	DIS	SW.Load ของ NCABR-11
13	ย้ายโหลดวงจร NCA12 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร NCA01						
14	NCA01S-09	ปลด	สับ		นช.	SF6	ปากทางสาย 8
15	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA	R	NCA12
16	SW.Load NCABR-12	สับ	ปลด		NCA	DIS	SW.Load ของ NCABR-12
17	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดที่หม้อแปลง NCS-KT1A//2A และ NCS-KT4A โหลด = 0 MW						
18	NCS-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
19	NCS-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
20	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
21	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	
22	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
23	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	
24	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
25	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
27	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-	
28	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
29	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-	
30	NCS-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมิด
31	NCS-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
32	ย้ายโหลดวงจร NCA12 ทั้งหมดกลับจากวงจร NCA01							
33	SW.Load NCABR-12	ปลด	สับ		NCA		DIS	SW.Load ของ NCABR-12
34	NCABR-12	ปลด	สับ คง Nonreclosing		NCA		R	NCA12
35	NCA01S-09	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		นช.		SF6	ปากทางสาย 8
36	ย้ายโหลดวงจร NCA11 ทั้งหมดกลับจากวงจร SAB10							
37	SW.Load NCABR-11	ปลด	สับ		NCA		DIS	SW.Load ของ NCABR-11
38	NCABR-11	ปลด	สับ คง Nonreclosing		NCA		R	NCA11
39	NCA11S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	สะพานล่อยก่อนถึงขวนชม
40	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
41	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	
42	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
43	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		-	
44	NCABR-12	Nonreclosing	Normal		NCA		-	
45	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
46	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-	
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>								



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 37579/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	20 พฤษภาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT1A, KT2A [115 / 22 KV 25 MVA] (NCS 2212, 2217)
งานที่ทำ	- Major inspection OLTC, Electrical test และ Self protection inspection ที่ NCS-KT1A
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่	18	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ. 2567	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่	18	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ. 2567	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.