



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิฤตขอตัดไฟ

17/06/67

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....บ้านโป่ง 1 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	BP1-KT1A//2A	20 - 22 มิ.ย. 67	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไข Static Contact Resistance ค่าสูงกว่ามาตรฐาน	BP1 2212	BP1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A//2A จาก BP1-2212 ถึง BP1-2217
ในวันที่ 20-22 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 727/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตร กิ่งไชย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นศ.ค.
30 มิ.ย. 67

นศ.ค.
(นศ.ค. ราชภัฏบรโก)
กก.6 ทุ่งวังทอง นศ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... นศ.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....1.....แผ่น
แผนผังแนบ.....-.....แผ่น
ผจพ. 9 (สถานี..... BPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


นศ.ค.

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

นศ.ค.

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง1 (กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 - 22 มิ.ย.67	เวลา	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Major Inspection (ดับต่อเนื่องข้ามวัน) ตามใบขอปฏิบัติงาน 727/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 1 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 1 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 1 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายพรภักดิ์,นางสาวสุภัสษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทชิง						
2	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.5 MW
3	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 12.1 MW
4	ย้ายโหลดหม้อแปลง KT1A//2A ทั้งหมดไปจ่ายจาก KT3A						
5	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		- ขนานบัส
6	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA		- INCOMING 2
7	BPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA		- INCOMING 2
8	BP1-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	BP1-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานของ กฟผ. รับทราบ						
11	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงแรก %%%%%%%%%%							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานของ กฟผ. ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	BPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPA		- INCOMING 2
15	BP1-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
16	BP1-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
17	ย้ายโหลดหม้อแปลง KT1A//2A ทั้งหมดกลับจาก KT3A						
18	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA		- INCOMING 2
19	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		- ขนานบัส
20	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 37569/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1

อุปกรณ์ - BP1-KT1A, KT2A [115 / 22 kV 25 MVA] (BP1 2212, 2217)

งานที่ทำ - แก้ไข Oil Leak ที่หม้อแปลง BP1-KT1A, BP1-KT2A และแก้ไข BP1-2212

เนื่องจากผลการทดสอบ Static Contact Resistance ค่าสูงกว่ามาตรฐาน

หมายเหตุ

-

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน พุธที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน เสาร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.