



## วิthyขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก) /2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สีนสาคร ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS1	24 มิ.ย. 67	8.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kV. และ ทดสอบหม้อแปลง TP1 บำรุงรักษา Battery, Capacitor Bank	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร 081-3657367

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

( นายสมหมาย ขึ้นดั่ง )

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก SXA01YB-01 ถึง BUS1  
ในวันที่ 24 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 731/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ นาย จิรวรรณ ๒ กัณณิก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เชาว์ลิต นิลรอด  
3 มิ.ย. 67

( นาย จิรวรรณ ๒ กัณณิก )

อสก.5 แทน นง.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คพ)

เรียน อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. ค.กข.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี SXA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีไฟฟ้า สิ้นสาคร BUS1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 มิ.ย. 67 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 731/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก วันที่ 3 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพิรภัทร, น.ส.สุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		โหลด 15.0 MW.
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		โหลด 17.0 MW.
4	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 0.3 MW.
5	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 0.3 MW.
6	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 6.8 MW.
7	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 6.4 MW.
8	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 7.6 MW.
9	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 2.4 MW.
10	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 5.2 MW.
11	SXA010VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		โหลด 1.9 MW.
12	SXA01CVB-01	Auto	Manual		SXA		
13	ย้ายโหลด SXA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SXA01						
14	SXA08VB-01	ปลด	สับ		SXA		CB ขนานเมนบัส
15	SXA09S-05	ปลด	สับ		คกข.		DIS ประตูดสามนิคม
16	SXA09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 บ. CAS PAPER
17	ย้ายโหลด SXA03 ไปจ่ายจาก SXA07						
18	SXA03S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากทางนิคม ประตูด2
19	SXA03VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB3
20	ย้ายโหลด SXA02 ไปจ่ายจาก SXA06						
21	SXA02S-04	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากทางนิคม ประตูด2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	SXA02VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB2
23	ย้ายโหลด SXA01 ไปจ่ายจาก SXA10						
24	SXA01S-03	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามกรุงเทพเมทัล
25	SXA01VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB1
26	ย้ายโหลด SXA04 ไปจ่ายจาก SXA09						
27	SXA04S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS กรุงเทพเมทัล
28	SXA04VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB4
29	SXA0BVB-01	สับ	ปลด		SXA		CB ขนานเมนบัส
30	ตรวจสอบ SXA05VB-01 สถานะ Open						
31	แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการปลด STEP CAP1 ออกทีละสเต็ปโดยเว้นระยะเวลาการปลด						
32	SXA01CVB-01	สับ	ปลด		SXA		CB CAP1
33	SXA01S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.1
34	SXA02S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.2
35	SXA03S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.3
36	SXA04S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.4
37	SXA05S-01	สับ	ปลด		คกช.		Pot.Head F.5
38	แจ้งพนักงานสถานีฯ ทำการตรวจหม้อแปลงภายในสถานีฯ ให้ไปรับไฟทางด้านBUS2						
39	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
40	SXA01BVB-01	สับ	ปลด		SXA		INCOMING 1
41	SXA01YB-01	สับ	ปลด		SXA		CB 115kV
42	SXA01YS-01	สับ	ปลด		SXA		CB ไบมีด 115kV
43	SXA01YS-02	สับ	ปลด		SXA		CB ไบมีด 115kV
44	SXA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB1
45	SXA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB2
46	SXA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
47	SXA04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB4
48	SXA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB5
49	SXA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		INCOMING 1
50	SXA0BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB ขนานเมนบัส
51	SXA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CAP1
52	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ทำการตรวจสอบไฟย้อน						
53	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีไฟย้อน						
54	SXA01VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.1
55	SXA02VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.2
56	SXA03VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.3
57	SXA04VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.4
58	SXA05VG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground F.5
59	SXA01BVG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground INC01
60	SXA01CVG-01	ปลด	สับ		SXA		Ground CAP1
61	แจ้งพื้นที่ไต่ดับให้ กสฟ. รับทราบ						
62	แจ้ง กสฟ. ทำการทดสอบพร้อมลง WE SAFE ให้ทราบ						
63	แจ้ง กสฟ. ปฏิบัติงานได้						
64	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
65	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
66	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
67	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
68	SXA010VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
69	เมื่อ กสฟ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
70	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
71	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
72	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
73	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
74	SXA010VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
75	SXA01VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
76	SXA02VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.2
77	SXA03VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.3
78	SXA04VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.4
79	SXA05VG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground F.5
80	SXA01BVG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground INC01
81	SXA01CVG-01	สับ	ปลด		SXA		Ground CAP1
82	SXA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		CB1
83	SXA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		CB2
84	SXA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		CB3
85	SXA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		CB4
86	SXA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		CB5
87	SXA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		INCOMING 1
88	SXA0BVVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		CB ขนานเมนบัส
89	SXA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SXA		CAP1
90	SXA01YS-01	ปลด	สับ		SXA		CB ไบมีด 115kV
91	SXA01YS-02	ปลด	สับ		SXA		CB ไบมีด 115kV
92	SXA01YB-01	ปลด	สับ		SXA		CB 115kV
93	SXA01BVB-01	ปลด	สับ		SXA		INCOMING 1
94	SXA01S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.1
95	SXA02S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.2
96	SXA03S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.3
97	SXA04S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.4
98	SXA05S-01	ปลด	สับ		คกข.		Pot.Head F.5
99	SXA01CVB-01	ปลด	สับ		SXA		CB CAP1
100	ย้ายโหลด SXA04 กลับจาก SXA09						
101	SXA0BVVB-01	ปลด	สับ		SXA		CB ขนานเมนบัส
102	SXA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB4
103	SXA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS กรุงเทพมหานคร
104	ย้ายโหลด SXA01 กลับจาก SXA10						
105	SXA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	SXA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ตรงข้ามกรุงเทพเมทอลล์
107	ย้ายโหลด SXA02 กลับจาก SXA06						
108	SXA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB2
109	SXA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ปากทางนิคม ประตุ2
110	ย้ายโหลด SXA03 กลับจาก SXA07						
111	SXA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB3
112	SXA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ปากทางนิคม ประตุ2
113	ย้ายโหลด SXA09 บางส่วนกลับจาก SXA01						
114	SXA09S-02	ปลด	สับ		คกช.		SF6 บ. CAS PAPER
115	SXA09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ประตูสามนิคม
116	SXA0BVB-01	สับ	ปลด		SXA		CB ขนนานเมนบัส
117	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
118	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
119	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
120	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
121	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
122	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
123	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
124	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
125	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
126	SXA010VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
127	SXA01CVB-01	Manual	Auto		SXA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
14	กาญจนบุรี 3	17 มี.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				<p>ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2</p> <p>ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส KCC3YB-01 , KCC4YB-01 (TP.2) และ KCC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv. ( โดยขอไฟใช้ถนน Bus 1 )</p>		
15	กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว)	18 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kv.	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				<p>ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kv., บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 โดยทาง ผบ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า</p>		
16	มหาวิทยาลัยมหิดล	22 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kv. ด้าน Bus 1 (เบรกเกอร์ที่ไม่ได้จ่ายไฟ)	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	
				<p>บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ( หม้อแปลงที่ไม่ได้จ่ายไฟ )</p>		
17	สินสาคร	23 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kv.	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				<p>บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv. , ทดสอบหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kv. ( ปลด Air Break 115 kv. รหัส SLY2YS-04 )</p> <p>โดยทาง ผบ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบ Short Circuit Test TP.1 และหลังบำรุงรักษา ขอทดลองรับโหลดผ่าน TP.1 ชั่วคราว</p>		
18	อ้อมใหญ่ 4	25 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กศฟ., กบย.	เชาวลิต (081-3657367)
				<p>ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1</p> <p>ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2</p>		
19	อ้อมน้อย 3	25 มี.ย. 67	08.00-12.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส OYM1YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kv.	กศฟ., กบย.	เชาวลิต (081-3657367)
				<p>ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส OYM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kv.</p>		
20	สมุทรสาคร 7	27 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขยับขนาด 22 kv. รหัส ONCBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 ( คีทริกและสับกราวด์เบรกเกอร์ incoming 2 )	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				<p>บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank</p>		
			08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	
				<p>ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส ONCBYB-01 , ONC2YB-01 (TP.1) และ ONC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv.</p>		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิล 22 kv.	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	
				<p>ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส ONC3YB-01 (TP.2) และ ONC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv.</p>		
			08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	
				<p>ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1</p> <p>ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส SMG1YB-01 , SMG2YB-01 (TP.1) และ SMG1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv. และทดสอบรีเลย์ 115 kv.</p>		
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์, เคเบิล 22 kv. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กศฟ., กบย. กบส., กบม.	เชาวลิต (081-3657367)
				<p>ปลดเบรกเกอร์ 115 kv. รหัส SMG3YB-01 (TP.2) และ SMG4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kv. และทดสอบรีเลย์ 115 kv.</p>		