



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ทผด.(ปบ)...../๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุหา
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เทืองขจร

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ หมู่ที่ ๑ ต.ท่ามะกา
สถานีท่ามะกา ๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๘	๕ มิ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ DIS TMK ๐๘5-๑๒ ถึง DIS TMA ๑๐5-๑๖	DIS TMK ๐๘5-๑๒	DIS TMA ๑๐5-๑๖	นาย ไมตรี เข็นนุ่ม โทร ๐๘๑-๕๕๕๘๖๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณหมู่ที่ ๑.ตำบล ท่ามะกา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชวินธุ์ อภิสัทธเนตร..... ตำแหน่ง ช.พ.ปบ..... โทร. ๐๘๕-๘๒๖๖๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายธีระศักดิ์ เทืองขจร)
ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK๐๘ จาก TMK 85-12 ถึง TMA 105-16
ในวันที่ 5 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 736/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชวินธุ์ อภิสัทธเนตร..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชวินธุ์ อภิสัทธเนตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(กฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....
(นายชวินธุ์ อภิสัทธเนตร)
จก. ๗/๑๑๖๖๕๕

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

จก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1
ใบส่งทาสวทชง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหมู่ 1 ต.ท่ามะกา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 มิ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ท่า	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	736/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝ้าเงิน			วันที่	30 พฤษภาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤษภาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤษภาคม 2564	
7. ส่งทำสวิตชิงโดย				1. นายเพชรรัตน์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโชน 2. นายเกษมระศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ บกตกอน ดาเนนการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
3	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
4	แจ้งไฟฟ้าท่ามะกาแจ้งโรงงานประจวบ 1,2 ให้หยุดขนานไฟทั้ง 2 โรง						
5	TMK08S-12	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	UG.หน้าบ้านสส.เรวัตติ
6	TMK08S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.	SF6	โรงงานน้ำตาลประจวบ 2
7	TMK08S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.	SF6	โรงงานน้ำตาลประจวบ 1
8	แจ้งกฟอ.ทมก.ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส TMA10S- 6 ตรงข้ามโรงงานน้ำตาลประจวบ อยู่สถานะปลดพร้อม LOCK คาน						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
17	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
18	TMK08S-12	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	UG.หน้าบ้านสส.เรวัตติ
19	TMK08S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมก.	SF6	โรงงานน้ำตาลประจวบ 1
20	TMK08S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมก.	SF6	โรงงานน้ำตาลประจวบ 2
21	แจ้งไฟฟ้าท่ามะกาแจ้งโรงงานประจวบ 1,2 ให้ขนานไฟทั้ง 2 โรงได้						
22	แจ้งกฟอ.ทมก.ปลดล็อคคาน SF6 รหัส TMA10S- 6 ตรงข้ามโรงงานน้ำตาลประจวบ						
23	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

