



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญยอมดับไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 2.(กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT2A	25 พ.ค. 64	07.30 น.	16.30 น.	Major Inspector OLTC Electrical Test	SA2 2222	SABBVB-02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายนครินทร์ อังสนาวดีน..... ตำแหน่ง..... วิศว.5 ผคฟ.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT2A จาก SA2 2222 ถึง SABBVB-02

ในวันที่ 25 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 737

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสนาวดีน ประสานงานการขอดับไฟกับ นครินทร์ อังสนาวดีน

(.....นาย นครินทร์ อังสนาวดีน.....)
วิศว.5 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟอ.สพธ...

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง.....๑.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ.....๒.....(สถานี.....สามพราน ๒.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....๐๗.๐๐.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง KT2A สถานีไฟฟ้าสามพราน 2
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 พ.ค. 64 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. *Major Inspector OLTC* ตามใบขอปฏิบัติงาน 737/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวิน วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *กฟผ.* วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *กฟผ.* วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย *กฟผ.* (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสามพราน 2						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		โหลด = 18.8 MW.
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		โหลด = 17.8 MW.
4	- ย้ายโหลด SA2-KT2A ไปจ่ายจาก SA2-KT1A						
5	SAB0BVB-03	ปลด	สับ		SAB	CB	22 kV.ชานานบัส
6	SAB0BVB-02	สับ	ปลด		SAB	CB	22 kV.IN02
7	- ดับไฟ SA2-KT2A เวลา 07.30 น.						
8	SA2-2222	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.	CB	22 kV.กฟผ.ด้าน KT2A
9	SA2-2227	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.		ใบมีด 22 kV.
10	"Truck" SAB0BVB-02	"IN"Service	ดึง"OUT"Service		SAB	CB	22 kV.IN02
11	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
12	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานด้าน SA2-KT2A ได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
13	หลังกฟผ.ปฏิบัติงานด้าน SA2-KT2A เสร็จ						
14	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสามพราน 2						
15	"Truck" SAB0BVB-02	"OUT"Service	คืน"IN"Service		SAB	CB	22 kV.IN02
16	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
17	- จ่ายไฟ SA2-KT2A						
18	SA2-2227	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.		ใบมีด 22 kV.
19	SA2-2222	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.	CB	22 kV.กฟผ.ด้าน KT2A
20	ปรับแรงดัน SA2-KT2A ไว้ 22.7 kV.						
21	- ย้ายโหลด SA2-KT2A กลับคืนจาก SA2-KT1A						
22	SAB0BVB-02	ปลด	สับ		SAB	CB	22 kV.IN02
23	SAB0BVB-03	สับ	ปลด		SAB	CB	22 kV.ชานานบัส
24	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
25	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 18767 /2564

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA2-KT2A

งานที่ทำ Major Inspection OLTC ,

Electrical Test หลัง Major Inspection OLTC & Routine Electrical Test

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดโบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

$L_1 = 18.8$

$L_2 = 19.8$