



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.1(กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT2A	28 พ.ค. 64	07.30 น.	16.30 น.	Clean Metering 22 KV	SN1-22122	SMA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนครินทร์ อังสนาวสิน.....ตำแหน่ง.....วศก.5 ผคฟ.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก SN1-22122 ถึง SMA 2BVB-01
ในวันที่ 28 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 738
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....สนิท นนฐ.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นครินทร์ อังสนาวสิน

(นาย นครินทร์ อังสนาวสิน)
วศก.5 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟผ. กค.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจฟ. 1 (สถานี SMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ค. 64	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Clean Metering 22KV. ตามใบขอปฏิบัติงาน 738/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. ธีรอนันทรินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
1	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.6 MW
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 6.0 MW
3	ย้ายโหลด หม้อแปลง SN1 KT2A ไปรับไฟจาก SN1 KT1A						
4	SMABVB-03	ปลด	สับ		SMA		- ขนานบัส
5	SMA02BVB-01	สับ	ปลด		SMA		- INCOMING 2
6	SMA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA		- INCOMING 2
7	SN1-22122	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ KT2A (GIS)
8	SN1-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
9	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	SMA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA		- INCOMING 2
13	SN1-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
14	SN1-22122	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ KT2A (GIS)
15	ย้ายโหลด หม้อแปลง SN1 KT2A กลับคืนจาก SN1 KT1A						
16	SMA02BVB-01	ปลด	สับ		SMA		- INCOMING 2
17	SMABVB-03	สับ	ปลด		SMA		- ขนานบัส
18	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 18805 /2564
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 28 เมษายน 2564

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN1-KT2A
งานที่ทำ	Clean Meterring 22 kV , ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันลัดวงจร , Correct Oil Leak , Lubricate D:
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	ศุกร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น