



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมนางนางนวช.(กฟผ.)
ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A	16 มิ.ย. 64	07.30 น.	16.30 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	DBA2212	DBABVB-02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)


ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนครินทร์ อังสนาวศิน.....ตำแหน่ง.....วศก.5.ผคฟ.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง DBAKT1A จาก DBA2212 ถึง DBA BVB-02
ในวันที่ 16 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 739
พนักงานศูนย์ฯ นาย สฤษดิ์ สวัสดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นครินทร์ อังสนาวศิน


(นายนครินทร์ อังสนาวศิน)
วศก.5 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟอ.อบ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี เดิมนางนวช (DBA))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)




รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.01-(rev.03/2560)


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเดิมบางฯ (DBN-KT1A)(DBN-2212)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มิ.ย. 64	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 739/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย					วันที่ 8 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 8 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 8 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	ย้ายโหลด DBN-KT1A ไปจ่ายจาก DBN-KT2A//KT3A						
5	DBABVB-03	ปลด	สับ		DBA	-	ขนานบัส
6	DBA0BVB-02	สับ	ปลด		DBA	-	INCOMING 2
7	DBA0BVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA	-	INCOMING 2
8	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดด้าน DBN-KT1A โหลดเป็นศูนย์						
9	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
10	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
11	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
13	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
15	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
16	ย้ายโหลด DBN-KT1A กลับจาก DBN-KT2A//KT3A						
17	DBA0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	-	INCOMING 2
18	DBA0BVB-02	ปลด	สับ		DBA	-	INCOMING 2
19	DBABVB-03	สับ	ปลด		DBA	-	ขนานบัส
20	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0169/2564

เรียน

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี ที่

ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า กฟผ.

สฟ.เดิมบางนางบวช

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

อุปกรณ์ DBN KT1A [DBN 2212, DBN 2217]

งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการ Trip จากสัต์วรีบริเวณ Metering 22 kV

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน พุธ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ นายภาสกร เลขสุนทรากกร เป็นผู้ประสานงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวลิต กวีวัจน์)

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.

ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.