

Switching Deadline

29 พ.ค. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 01034
ชื่อผู้รับ นายพิชชา ตันยิตเส็ง
ชื่อผู้ส่ง นายพิชชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟพาดสาย ๑๑๕KV ช่วง ตรอ.คลองจินดา- โค้งบ่อแก้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒๗.๕.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ตัดไฟพาดสาย ๑๑๕KV ช่วง ตรอ.คลองจินดา-โค้งบ่อแก้ว (ปริมคอสโมเก่า)	Disชั่วคราว ตรอ.คลองจินดา	Disชั่วคราวโค้งบ่อแก้ว	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๐๘๐๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่แยกหน้า ตรอ.คลองจินดา- โค้งบ่อแก้ว

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ภูภูมิ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๕๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กสร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชชา ตันยิตเส็ง)
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAB5 จาก Disชั่วคราว ตรอ. คลองจินดา - Disชั่วคราวโค้งบ่อแก้ว.
ในวันที่ 2๗.๕.๖7 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 739/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ จากศูนย์ฯ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ภูภูมิ

(นายจก. สามพราน)
รจก. (ปฏิบัติงานแทน ผจก.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ. สพร. กฟภ.กทพ.
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรอ.คลองจินดา - โค้งบ่อกุ่ม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 มิ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	2 มิ.ย. 67 16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปักเสา 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน 739/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพนิต ราชภรณ์นิยม	วันที่	22 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					

1. นายพรภักดิ์, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
3	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		L=7.5MW.
5	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		L=2.8MW.
6	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
7	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE07						
8	KTE07S-07	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 คลองลาดชะโด
9	KTE07S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
10	DIS ชั่วคราว (SAB05)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โค้งบ่อกุ่ม
11	KTE07S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนแยกโรงเรียนหนองนกไข่
12	เมื่อพร้อมดับไฟ						
13	DIS ชั่วคราว (SAB05)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ตรอ.คลองจินดา
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
20	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
22	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
23	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R อบต.คลองจินดา
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
24	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
25	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
26	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
28	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
29	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 พาดสาย 115KV
 ช่วง ต.ร.คลองจินดา - คลองบึงบางช้าง (ตลาดน้ำคลองจินดา)

