



Switching Deadline  
27 พ.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.กบข.(รล.) ๑๖๑๔ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมหิตทอง

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน...ผรส.กบข.(ก๓)... จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขซอฟต์แวร์รีเลย์ป้องกัน รหัส KTA&YB๐๑ ทำงานไม่ถูกต้อง ร่วมกับ กอศ. และ บริษัทอิตัลไทย สถานีไฟฟ้านครปฐม๑... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.กระท่อมแบนดรีเลย์ ๑๑๕ เควี รหัส KTA&YB-๐๑	เสาร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป	เพื่อแก้ไขซอฟต์แวร์รีเลย์ป้องกัน รหัส KTA&YB-๐๑ ทำงานไม่ถูกต้อง ร่วมกับ กอศ. ๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส KTA&YB-๐๑ ๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส KTA&YS-๐๑,๐๒	เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี รหัส KTA&YB-๐๑	ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส KTA&YS๐๑,๐๒	นายเอกพงศ์ พงษ์ ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

หมายเหตุ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษ์ ตำแหน่ง ผสรล. โทร. ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นายสมบุญ สิมหิตทอง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)  
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KTA&YB จาก KTA&YS-๐1 ถึง KTA&YS-๐2  
ในวันที่ 29 พ.ค.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 740

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเคอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย... ประสานงานการขอตัดไฟกับ...  
26 พ.ค. 64  
(2๐ พ.ค. ๖๔)  
อ.ก.บ.บ. ๒๕๖๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๓๐, กฟภ.๑กบ, กฟภ.๑๒  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง... แผ่น  
แผนผังแนบ... แผ่น  
ผจพ. 1 (สถานี...)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทบแบน 1 (KTA05YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 พ.ค. 64	เวลา	08.30 น.	ถึง	29 พ.ค. 64	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไข Software Relay 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	740/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	26 พฤษภาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ สามพราน 1 - อ้อมน้อย 2-กระทบแบน 1-กระทบแบน 4 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
3	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTA05YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
7	KTA05YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
8	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กบข.(ก3) ยืนยันปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถย้ายโหนดกลับสภาพเดิมได้						
11	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ KTA05YB-01 อยู่สถานะปลด						
12	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTA05YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ไบมีด 115 เควี
14	KTA05YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ไบมีด 115 เควี
15	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							