



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ปรับเสถียรตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๙	๒๕ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปรับเสถียร เอียง	Dis ชค.จุดA ก่อนถึงแยกเซอร์วิส	Dis ชค. จุดB ตรงข้ามคอกม้า	นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์ เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๓ ตำบล ยางม่วง ตำบลท่าไม้

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง ผ.ป.บ. โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)

ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK ๑ จาก Dis. Ya. Hou กิ่งเขตฯ ถึง Dis. ๕๓ ชว. ๓๐๐ ม.
ในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 741/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เขาวรรักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์เนตร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ. ทมก.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....
(นายอภิสิทธิ์ เขาวรรักษ์
วอ.ก. 5 ทน. น.ค.พ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ม.3 ต.ยางม่วง, ต.ท่าไม้ (TMK09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.นช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปรับเสาเอน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 741/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	25 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทมก.		R หนองลาน
3	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
4	ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนไปรับไฟจาก TMK07						
5	TMK09S-21	ปลด	สับ		ทมก.		DIS UG มอเตอร์เวย์ชายห้วยฝั่งวัดเขา
6	TMK09S-22	ปลด	สับ		ทมก.		DIS UG มอเตอร์เวย์ชายห้วยฝั่งชายห้วย
7	Dis. โล้น TMK09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ชั่วคราว จุดB ตรงข้ามคอกม้า
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	Dis. โล้น TMK09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ชั่วคราว จุดA ก่อนถึงแขกเซอร์วิส
10	D/F. โล้น TMK09	สับ	ปลด		ทมก.		D/F บดก. เลิศอริยะทรัพย์
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
15	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ทมก.		R หนองลาน
17	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
19	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
23	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
24	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทมก.		R หนองลาน
25	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทมก.		R วัดศรีอพนัน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	Dis. ไลน์ TMK09	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ชั่วคราว จุดA ก่อนถึงแกงเซอร์วิส
28	ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนกลับจาก TMK07						
29	Dis. ไลน์ TMK09	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ชั่วคราว จุดB ตรงข้ามคอกม้า
30	TMK09S-21	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS UG มอเตอร์เวย์ชายห้วยฝั่งวัดเขา
31	TMK09S-22	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS UG มอเตอร์เวย์ชายห้วยฝั่งชายห้วย
32	D/F. ไลน์ TMK09	ปลด	สับ		ทมก.		D/F บจจ.เลิศอริยะทรัพย์
33	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ทมก.		R หนองลาน
34	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ทมก.		R วัดศรีอพนัน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ปฏิบัติงานวันที่ 28 พ.ค. 2567

เวลา 8.30 - 16.30 น.

