



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท. ๒๕๖ 1/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

Switching Deadline

1 มิ.ย. 64

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PTU-๐๑	๔ มิ.ย.๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ตัดต้นไม้คร่อมสายแรงสูงหน้า ร.ร.บ้านโคราช	PTU๐๑S-๐๖	PTU๐๑S-๑๐	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๕ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง พทง.๖ โทร. ๐๙๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PTU01 จาก PTU1S-06 ถึง PTU1S-10
ในวันที่ 4 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 742/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสรณ์ 10๒๓๐๑๐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟท.พนมทวน

26 พ.ค. 64

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

๒๕.๓๓.๒๕๖๔.๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๐๓๑๑.๓๓๓๓

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้า รร.บ้านโคราช				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 มิ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้พร้อมสายแรงสูงวงจร PTU01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 742/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	26 พฤษภาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤษภาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤษภาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายณิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-
3	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
4	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
5	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
6	- ย้ายโหลด PTU01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก UTG01						
7	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 ตลาดเขต
8	PTU01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทน.	SCADA	ร้านอุ้ทองวัสดุก่อสร้าง
9	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
10	PTU01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ตรงข้ามหน้าร้านทองลิ้มเจริญ
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
15	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
16	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
17	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
22	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-
23	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
24	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
25	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
26	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	PTU01S-10	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตรงข้ามหน้าร้านทองลิ้มเจริญ
28	- ย้ายโหลด PTU01 บางส่วนกลับจาก UTG01						
29	PTU01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทน.	SCADA	SF6 รัานอุ้ทองวัสดุก่อสร้าง
30	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 ตลาดเขต
31	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		- -
32	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- -
33	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
34	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

Single Line

PTU01VB-01

