



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน.1.(กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-70132	16 มิ.ย. 67	07.30 น.	12.30 16.30 น.	5 Year Inspection SA1-70132	SA1 70132	SAA04YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง 115kv จาก SA1-70132 ถึง SAA04YB-01
ในวันที่ 16 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง ~~12.30~~
16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 749/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธนันท์ แก้วศรีนิก ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.
9 มิ.ย. 67

(นาย พัทธนันท์ แก้วศรีนิก)
จ.ค.ค. 5 เขตฯ ๒๕.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟผ. กฟผ. กฟผ. ๑๒๓.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ SAA

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 1 (SA1-70132)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 มิ.ย. 67	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 12.30 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ 5 Year Inspection	ตามใบขอปฏิบัติงาน 749/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 9 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด SA1 70132 (Load 100.6 MW) ไปรับไฟจาก SA1 70122 (Load 87.6 MW)						
3	ตรวจสอบ SAABYS-01 และ SAABYS-02 สถานะ Close						
4	SAABYB-01	ปลด	สับ		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAA04YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SAA04YS-01	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
7	SAA04YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
8	SA1-70132	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SA1-70134	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
11	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
12	ย้ายโหลด SA1 70132 กลับจาก SA1 70122						
13	SA1-70134	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
14	SA1-70132	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SAA04YS-01	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
16	SAA04YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
17	SAA04YB-01	ปลด	สับ		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAABYB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 37718 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดจุดจ่ายไฟ SA1-115 kV Line To PEA. No.1

งานที่ทำ 5 Year Inspection SA1-70132

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.