



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

21/06/67

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล. ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 1 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT5A	27 มิ.ย. 67	07.30 น.	16.30 น.	ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์	SA1 2212	SA1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพค.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

คพค. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT5A จาก SA1-2212 ถึง SA1-2217
ในวันที่ 27 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 755/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต ชูชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๑๕๕ ๕๖๖๓ ๙๖๗

(นายศุภกิจวัตร คุ้มพจน)
ว.ค. 5 ทน. ค.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ป.บ.(คพ)

เรียน ผจก..... กฟผ. อ.บ.น.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี SAA.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สามพราน 1
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 มิ.ย. 67 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ ติดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 755/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิช บุญชู วันที่ 3 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิทย์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, วรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAA-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ย้ายโหลด SAA-KT5A ไปรับไฟจาก SAA-KT6A						
5	SAABVB-01	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส
6	SAA01BVB-01	สับ	ปลด		SAA		INCOMING 1
7	SAA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		INCOMING 1
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 07.30 น.						
9	SA1 2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 kV
10	SA1 2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 kV
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
15	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SA1 2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 kV
18	SA1 2212	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 kV
19	ย้ายโหลด SAA-KT5A กลับจาก SAA-KT6A						
20	SAA1BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		INCOMING 1
21	SAA1BVB-01	ปลด	สับ		SAA		INCOMING 1
22	SAABVB-01	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส
23	SAA-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
24	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 37719 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT5A (SA1-2212, 2217)

งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน พุธที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.