



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คบ.(ปน.) ๗๖๑/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ น่างศรี

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายตั้งแต่หน้าขนส่งเดิมบางนางบวช ถึงโรงสีตินสุวรรณ ตามแผนผังสั่งขยับแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA06	4.6 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราว หน้า วัดเขาใหญ่	จุดตัดเด็ด บ้านท่าใหญ่(HL)	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
2.	DBA05	5 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	จุดตัดเด็ดหน้า ขนส่ง	SF6 DBA5S-04 ข้างขนส่ง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
	DBA06	5 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	SF6 DBA6S-03 หน้าขนส่ง	จุดตัดเด็ด หลังดิส ชค.วัด เขาใหญ่	
3.	DBA06	9 มิ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง	DISชั่วคราว หน้า โรงสีตินสุวรรณ	DISชั่วคราว หน้า วัดเขาใหญ่	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๒ ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประจุม พลายโธ ตำแหน่ง ทพ.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวนภูมิ น่างศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผจพ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก๓)

ผจพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ DBA 6 จาก DIS ชค. หน้าวัดเขาใหญ่ ถึง DIS ชค. หน้าวัดเขาใหญ่

ในวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๗๕๖

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิก ยงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ประจุม พลายโธ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA06 บริเวณDDE.ข้างวัดเขาใหญ่ ถึง DIS.ชั่วคราวโรงสีตินสุวรรณ,DBA06S-04				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มิ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	756/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	1 มิถุนายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 มิถุนายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 มิถุนายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์,นายศุภสวัสดิ์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
7	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รตดบ-	RE	โคกช้าง
8	DBA06R-01	Normal	Nonreclosing,Block GND		รตดบ-	RE	โรงสีเกาะแก้ว
9	- ย้ายโหลด DBA05 ไปจ่ายจาก DBA01						
10	DBA01S-03	ปลด	สับ		รตดบ-	SCADA	SF6 ร.ร.ธรรมโชติ
11	DBA05S-09	สับ	ปลด		รตดบ-	SF6	รพ.เดิมบางฯ
12	- ย้ายโหลด DBA06 ไปจ่ายจาก DBA05						
13	DBA05S-08	ปลด	สับ		รตดบ-	SCADA	SF6 โรงสีบุญเจริญ
14	DIS.ไลน์ DBA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รตดบ-	DIS	โรงสีตินสุวรรณ
15	- ย้ายโหลด DBA06 ไปจ่ายจาก DBA05						
16	สวิตบายพาส	ปลด	สับ		รตดบ-	RE	โรงสีเกาะแก้ว
17	DBA06R-01	สับ	ปลด		รตดบ-	RE	โรงสีเกาะแก้ว
18	DBA05S-05	ปลด	สับ		รตดบ-	DIS	ตลาดนัดโคกช้าง
19	DBA06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รตดบ-	DIS	เขาใหญ่
20	- ดับไฟไลน์ DBA06 เวลา 08.00 น.						
21	DIS.ไลน์ DBA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รตดบ-	DIS	วัดเขาใหญ่
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.เดิมบางฯรับทราบ						
23	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
24	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
25	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
26	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
27	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
28	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
30	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
31	DBA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถดับ-	RE	โคกช้าง
32	หมายเหตุ : DBA05R-01 RE.โคกช้าง ให้ตั้ง Alter คงไว้ตลอดการทำงาน						
	***** สิ้นสุด Switching เช้า *****						
33	หลังจากพอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
34	แจ้งกพอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
35	แจ้งกพอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
36	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
37	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
38	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
39	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
40	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
41	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
42	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถดับ-	RE	โคกช้าง
43	- จ่ายไฟไลน์ DBA06						
44	DIS.ไลน์ DBA06	ปลด	สับ		รถดับ-	DIS	วัดเขาใหญ่
45	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05						
46	DBA06S-04	ปลด	สับ		รถดับ-	DIS	เขาใหญ่
47	DBA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดับ-	DIS	ตลาดนัดโคกช้าง
48	DBA06R-01	ปลด	สับ Nonreclosing,Block GND		รถดับ-	RE	โรงสีเกาะแก้ว
49	สวิตบายพาส	สับ	ปลด		รถดับ-	RE	โรงสีเกาะแก้ว
50	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05						
51	DIS.ไลน์ DBA06	ปลด	สับ		รถดับ-	DIS	โรงสีดินสุวรรณ
52	DBA05S-08	สับ	ปลด		รถดับ-	SCADA SF6	โรงสีบุญเจริญ
53	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA01						
54	DBA05S-09	ปลด	สับ		รถดับ-	SF6	รพ.เดิมบางฯ
55	DBA01S-03	สับ	ปลด		รถดับ-	SCADA SF6	ร.ร.ธรรมโชติ
56	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
57	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
58	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
59	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
60	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
61	DBA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถดับ-	RE	โคกช้าง
62	DBA06R-01	Nonreclosing,Block GND	Normal		รถดับ-	RE	โรงสีเกาะแก้ว
	***** สิ้นสุด Switching *****						

